

参考資料

令和7年度

工事番号 第13067号

工事名 西海西部浄水場前処理装置更新工事

起工設計書

工事場所 西海市西海町中浦北郷地内

工事期間 240日間

事業主体 西 海 市

令和 7 年度

西海西部浄水場前処理装置更新工事

設 計 書 積 算 条 件 (当初)

工 事 名	西海西部浄水場前処理装置更新工事
諸経費区分	構造物工事(浄水場等) 施工地域補正： 補正無し 週休2日補正区分： 4週8休補正
積算条件	単価地区： 大瀬戸 単価採用期： 長崎県 令和 7年 5月1日付 機械損料： 一般土木 令和6年度 (令和6年10月1日更新) 積算体系： 工 事 歩 掛： 水道 令和7年度 (令和7年4月更新) 一般土木 令和6年度 (令和7年4月更新)
積算方法	印刷の様式 施工パッケージ対象工事 前払金区分： 3 5 %を超え 4 0 %以下 現場環境改善費区分 無し 契約保証補正： 発注者が金銭的保証を必要とする場合

令和 7 年度 西海西部浄水場前処理装置更新工事

[illegible]

西海市

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【 週休2日補正 】	4週8休補正
【工区名称：機械設備】	
[共通設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 %以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整	万円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
管材費控除割合 (%)	50
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
補正率合計値の上限 (%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0
契約保証に係る額の対象額(円)	0
目標額(円)	0

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない
【工区名称：電機設備】	
[共通設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
工事価格端数調整	万円止め
現場環境改善費計上区分	計上しない
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
管材費控除割合(%)	50
率指定	しない
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
[一般管理費等]	
率指定	しない
乗算補正(*n)	0

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]

西海西部浄水場前処理装置更新工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
機械設備	1	式			K0001	
電機設備	1	式			K0002	
合計	1	式			Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械設備	1	式			K0001	
前処理設備工	1	式			M0001 明 1 号	処:
空気源設備工	1	式			M0002 明 2 号	
薬品注入設備工	1	式			M0003 明 3 号	
水質計器設備工	1	式			M0004 明 4 号	
既設設備撤去・改修工	1	式			M0005 明 5 号	
仮設工	1	式			M0006 明 6 号	処:
場内配管工	1	式			M0007 明 7 号	処:
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
通水試験 既設管と連絡して給水車が不要の場合	0.24	日			SJ15000-0001 施 54 号	水道事業実務必携 P129
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	金銭的保証を必要とする
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電機設備	1	式			K0002	
電気設備工	1	式			M0008 明 8 号	処:
長谷川水源池 計測機器廻り配管工	1	式			M0009 明 9 号	処:
西部浄水場 加圧ポンプ配管工	1	式			M0010 明 10 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
技術管理費	1	式			H20005	
組合せ試験工 長谷川水源電気配線工	1	式			E0053 単 76 号	
組合せ試験工 西部浄水場構内配線工	1	式			E0056 単 77 号	
組合せ試験工 西海西部浄水場動力配線工	1	式			E0060 単 78 号	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分	1	式			Q04990	
純工事費	1	式			H04600	
現場管理費	1	式			Q04610	
工事原価	1	式			H04500	
一般管理費等	1	式			Q04501	金銭的保証を必要とする
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 前処理設備工							1 式 当り
(,処:)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
機器費	1	式			W		
着水混和槽 上部開放円筒型 800 × 5600H	1	基	6,000,000		L0001 定:1	共 × 見積書	
前処理ろ過機 2000 × 4600H 上向流式連続移動床砂ろ過方式	2	基	24,000,000		L0002 定:1	共 × 見積書	
前処理制御盤 屋内自立閉鎖型	1	面	10,000,000		L0003 定:1	共 × 現 × 見積書	
労務費	1	式			W		
機械設備据付工 (機械設備工事積算)	22	人			TR1138	4週8休補正	
普通作業員	2	人			TR1002	4週8休補正	
電工	3	人			TR1008	4週8休補正	
電気通信技術者 (電気通信関係工事)	1	人			TR1141	4週8休補正	
複合工	1	式			W	処:	
ろ材充填工	1	式			E0008 単 1 号		
塗装工	1	式			E0009 単 2 号		

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 (続 き)						
前処理設備工 1 式 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
混和槽基礎工	1	式			E0010 単 3 号	処:
試運転調整費	1	式			W	
試運転調整 機器費 × 1.37%	1.37	%			T#01 参:1	
計					P0000001	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 2 号 明細書(M0002) 】							1	式 当り
空気源設備工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
機器費					W			
	1	式						
コンプレッサー オイルフリータイプ 165L/分×1.5kW オートドレン管	2	台	700,000		L0006 定:2	共×現× 見積書		
エアドライヤー 冷凍式 330L/分0.2kW	1	台	350,000		L0007 定:2	共×現× 見積書		
エアーユニット	2	組	450,000		L0008 定:2	共×現× 見積書		
材料費					W			
	1	式						
ステンレス鋼鋼管 Sch20 s 呼び径15A SUS304	1	式			E0013 定:1 単 4 号			
波付硬質ポリethylene管 40mm	1	式			E0014 定:1 単 5 号			
ナイロンチューブ 13～16	23.9	m	1,100		L0011 定:1	見積書		
ステンレス製 グローブバルブ 10K ねじ込み 15A	5	個			L0012 定:1	管 積算5月P840		
ステンレス製チェックバルブ スイング ねじ込み 10K 15A	2	個			L0013 定:1	管 建設5月P703 積算5月P840		
減圧弁 10A(衽込)	1	台	60,000		L0016 定:1	管 見積書		
塩化ビニル製プラスチック 標準型 縦200×横200×奥行150mm	1	個			L0014 定:1	建設5月P602 積算5月P717		

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 2 号 明細書(M0002) 】 (続 き)						
空気源設備工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ステンレス製ボックス 防水型 端子付き 縦200×横200×奥行150mm	2	個			L0015 定:1	建設5月P602 積算5月P716
補助材料率	4	%			T#99 参:1	
労務費	1	式			W	
機械設備据付工 (機械設備工事積算)	5	人			TR1138	4週8休補正
普通作業員	1	人			TR1002	4週8休補正
配管工	4	人			TR1034	4週8休補正
電工	2	人			TR1008	4週8休補正
複合工	1	式			W	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満	1	孔			SP224430-0001 P 1 号	基準書 -2- -1
試運転調整費	1	式			W	
試運転調整 機器費×1.37%	1.37	%			T#01 参:2	
計					P0000001	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 3 号 明細書(M0003) 】							1 式 当り
薬品注入設備工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
機器費	1	式			W		
凝集剤貯留槽 PVC 400L槽 漏液トレー レベルスイッチ含	1	槽	1,000,000		L0017 定:1	共× 現× 見積書	
凝集剤注入ポンプ 電磁駆動タイプ	2	台	300,000		L0018 定:1	共× 見積書	
塩素剤貯留槽 PVC 50L槽 漏液トレー	2	槽	400,000		L0019 定:1	共× 現× 見積書	
後塩素注入ポンプ 液中バルブレスポンプ	2	台	600,000		L0020 定:1	共× 見積書	
ハンディーポンプ 電動モータータイプ	2	台	180,000		L0021 定:1	共× 見積書	
材料費	1	式			W		
硬質ポリ塩化ビニル管 16及び 25	1	式			E0015 定:2 単 6 号		
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 28mm	1	式			E0016 定:2 単 7 号		
波付硬質ポリ塩化フロン管 (FEP) 30mm	1	式			E0017 定:2 単 8 号		
プレートホース 4～9	64.4	m	550		L0026 定:2	管 見積書	
ボール弁 PVC-TS 15	2	個	3,900		L0027 定:2	管 見積書	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 3 号 明細書(M0003) 】							(続 き)	1 式 当り	
薬品注入設備工									
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
検水口付近注入弁		2	個	49,800		L0028 定:2	管 見積書		
塩化ビニル製プラスチック 標準型 縦200×横200×奥行150mm		1	個			L0014 定:2	建設5月P602 積算5月P717		
ステンレス製プラスチック 防水型 端子付き 縦200×横200×奥行150mm		1	個			L0015 定:2	建設5月P602 積算5月P716		
ステンレス製プラスチック 防水型 端子付き 縦150×横150×奥行100mm		1	個			L0029 定:2	建設5月P602 積算5月P716		
中継樹 300 × 450H		2	個	5,800		L0030 定:2	見積書		
補助材料費		4	%			T#99 参:2			
労務費		1	式			W			
機械設備据付工 (機械設備工事積算)		2	人			TR1138	4週8休補正		
普通作業員		1	人			TR1002	4週8休補正		
特殊作業員		1	人			TR1001	4週8休補正		
配管工		1	人			TR1034	4週8休補正		
電工		7	人			TR1008	4週8休補正		

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 3 号 明細書(M0003) 】 (続 き)						
薬品注入設備工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気通信技術者 (電気通信関係工事)	1	人			TR1141	4週8休補正
複合工	1	式			W	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満	1	孔			SP224430-0001 P 1 号	基準書 -2- -1
試運転調整費	1	式			W	
試運転調整 機器費 × 1.37%	1.37	%			T#01	参:1
計					P0000001	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 4 号 明細書(M0004) 】							1 式 当り
水質計器設備工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
機器費	1	式			W		
浄水濁度計	1	台	0		L0031	支 既設流用	
浄水残塩計	1	台	2,800,000		L0032 定:1	共× 現× 見積書	
浄水PH計	1	台	2,500,000		L0033 定:1	共× 現× 見積書	
材料費	1	式			W		
硬質ポリ塩化ビニル管 25、40及び 50	1	式			E0018 定:2 単 9 号		
補助材料費	4	%			T#99 参:2		
労務費	1	式			W		
配管工	3	人			TR1034	4週8休補正	
電工	3	人			TR1008	4週8休補正	
電気通信技術者 (電気通信関係工事)	5	人			TR1141	4週8休補正	
複合工	1	式			W		

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 4 号 明細書(M0004) 】 (続 き)						
水質計器設備工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満	2	孔			SP224430-0001 P 1 号	基準書 -2- -1
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径77mm以上90mm未満	2	孔			SP224430-0003 P 2 号	基準書 -2- -1
化粧板取付工 50 (25用)	2	箇所	4,700		L0036	見積書
化粧板取付工 80 (50用)	2	箇所	7,700		L0037	見積書
試運転調整費	1	式			W	
試運転調整 機器費 × 1.37%	1.37	%			T#01 参:1	
計					P0000001	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 5 号 明細書(M0005) 】							1	式 当り
既設設備撤去・改修工								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
労務費	1	式			W			
機械設備据付工 (機械設備工事積算)	5	人			TR1138	4週8休補正		
普通作業員	1	人			TR1002	4週8休補正		
設備機械工(営繕)	6	人			TR1048	4週8休補正		
電工	1	人			TR1008	4週8休補正		
電気通信技術者 (電気通信関係工事)	1	人			TR1141	4週8休補正		
複合工	1	式			W			
ろ材採取工 既設前処理機 5.5m³/基 2基	1	式	200,000		L0038	見積書		
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	1.7	m3			S824010-0001 施 1 号	土木工事標準単価		
溝部モルタル塗工【材工共】	1.3	m2			E0019 単 10 号			
コンクリート面目荒工 積込手間含	8.7	m2			E0020 単 11 号			
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高)W/C60	1	m3			SP240010-0003 P 3 号	基準書 -4- -1		

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 5 号 明細書(M0005) 】 (続 き)						
既設設備撤去・改修工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 小型構造物	1.9	m2			SP240210-0003 P 4 号	基準書 -4- -1
コンクリート金コテ押工	8.7	m2			E0011 単 12 号	
差筋アンカー 【材工共】 D13	46	本			E0021 単 13 号	
耐薬品塗装工	4.2	m2	28,000		L0042	見積書
既設配管撤去工 前処理ろ過機、空気減、薬注	1	式	200,000		L0043	見積書
廃材処分費（上記全て） 運搬共	1	式			E0023 単 14 号	
計					P0000001	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 6 号 明細書(M0006) 】 仮設工						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機器費	1	式			W	
仮設ろ過機	1	基	0		L0079	支 既設流用
仮設制御盤	1	面	1,500,000		L0073 定:1	共× 現× 見積書
材料費	1	式			W	
硬質ポリ塩化ビニル管 50及び 150	1	式			E0043 定:2 単 15 号	
合成樹脂製パッキン 150 ヲ形	4	個			L0082 定:2	管 建設5月P299、積算5月P439
補助材料費	4	%			T#99 参:2	
労務費	1	式			W	
機械設備据付工 (機械設備工事積算)	13	人			TR1138	4週8休補正
普通作業員	1	人			TR1002	4週8休補正
配管工	51	人			TR1034	4週8休補正
電工	2	人			TR1008	4週8休補正

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 6 号 明細書(M0006) 】 (続 き)						
仮設工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気通信技術者 (電気通信関係工事)	1	人			TR1141	4週8休補正
複合工	1	式			W	処:
ろ材充填工 前処理ろ過機 1基	1	式	400,000		L0074	見積書
ろ材採取工 前処理ろ過機 1基	1	式	100,000		L0075	見積書
薬注・空気管工 撤去含	1	式	100,000		L0076	見積書
電気配線工 撤去含	1	式	75,000		L0077	見積書
廃材処分費 運搬共	1	式	200,000		L0078	見積書
埋設管掘削	6.7	m			E0042 単 16 号	処:
敷鉄板設置・撤去 22 × 1524 × 3048	1	式			E0081 単 17 号	
試運転調整費	1	式			W	
試運転調整 機器費 × 1.37%	1.37	%			T#01 参:1	
計					P0000001	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 7 号 明細書(M0007) 】 場内配管工							1 式 当り
(,処:)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
導水管 DIP 150	1	式			V	処:	
資材費	1	式			W		
GX形 S種 直管 内面珪 [°] 杉粉体塗装 150×5.0	10	本			TW9312	管	
GX形 曲管 内面珪 [°] 杉粉体塗装 150×90°	4	個			TW9317	管	
GX形 二受丁字管 内面珪 [°] 杉粉体塗装 150×75	1	個			TW9348	管	
GX形 二受丁字管 内面珪 [°] 杉粉体塗装 150×150	4	個			TW9350	管	
GX形 短管1号 内面珪 [°] 杉粉体塗装 150 7.5k 形式2	3	個			TW8485	管	
GX形 短管2号 内面珪 [°] 杉粉体塗装 150 7.5k 形式2	5	個			TW8490	管	
GX形 継ぎ輪 内面珪 [°] 杉粉体塗装 150	5	個			TW9382	管	
ダクティル鋳鉄製伸縮可とう管 GX形 F×UG 径150 100偏心 タイト付	1	個	833,000		L0045	管 価格表、カタログ	
ダクティル鋳鉄製伸縮可とう管 GX形 F×SG 径150 100偏心 タイト付	1	個	777,000		L0046	管 価格表、カタログ	
GX形 接合材料 内面珪 [°] 杉粉体塗装 150	11	個			TW9407	管	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 7 号 明細書(M0007) 】 (続 き)						
場内配管工 1 式 当り						
(, 処 :)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
GX形継輪用 特殊押輪 150 (ゴム輪、ボルト・ナット込み)	1	組	27,040		L0047	管 価格表、カタログ
GX形 ライナ 150	10	個			TW9412	管
GX形 G-Linkセツト 150	16	個			TW9422	管
ワトソール仕切弁 GX形 受挿し 150	1	基			TW9573	管
スイング逆止弁 150A 7.5K 内外面粉体FCD製	1	個	378,100		L0048	管 見積書
K形 帽 内面粉体 特殊押輪含む 150	1	個			TW8478	管
三ワソ 丁字管 内面珪 粉体塗装 150×150 7.5k 形式1	1	個			TW1085	管
ワソ 曲管 内面珪 粉体塗装 150×90° 7.5k 形式1	8	個			TW1054	管
ダクタイル鋳鉄管異形管 ワソ 短管 呼び径150×200mm 7.5K 形式1	1	個	27,000		L0049	管 見積書
ダクタイル鋳鉄管異形管 ワソ 短 ふた 呼び径150 7.5K	1	個	11,760		L0050	管 見積書
2F伸縮管 150 7.5K 形式1 内面珪 粉体塗装	4	個	284,000		L0051	管 価格表、カタログ
仕切弁筐【表示プレート×2】 H=500	1	基	43,300		L0054	R7単価57,700円×0.751

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 7 号 明細書(M0007) 】 (続 き)						
場内配管工 (,処:) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
リン製(角型)逆止弁室 850×580 H=700	1	基			E0080 単 18 号	
労務費	1	式			W	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm	55.5	m			SJ12070-0001 施 2 号	水道事業実務必携 P53
G X 形継手接合 直管 呼び径150mm	10	口			SJ12145-0001 施 3 号	水道事業実務必携 P58
G X 形継手接合 異形管 呼び径150mm	11	口			SJ12145-0002 施 4 号	水道事業実務必携 P58
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm	16	口			SJ12145-0003 施 5 号	水道事業実務必携 P58
メカニカル継手工 150mm K形 離脱防止有 特殊押輪	1	口			E0024 単 19 号	
メカニカル継手工 150 K形 離脱防止有 特殊押輪	1	口			E0025 単 20 号	
伸縮可とう管設置(鋳鉄製) 呼び径150mm F×U	1	基			SJ12100-0001 施 6 号	水道事業実務必携 P55
伸縮可とう管設置(鋳鉄製) 呼び径150mm F×S	1	基			SJ12100-0002 施 7 号	水道事業実務必携 P55
フランジ継手工 150 JWWA7.5K	25	口			E0007 単 21 号	
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径150mm	15	口			SJ12440-0002 施 8 号	水道事業実務必携 P91、92

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 7 号 明細書(M0007) 】 (続 き)						
場内配管工 (, 処:) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリレンスリーブ 被覆 粘着テープ 呼び径150mm	58	m			E0044 単 22 号	
管明示シート	53.7	m			SJ12176-0001 施 9 号	水道事業実務必携 P66
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm	2	基			SJ12490-0001 施 10 号	水道事業実務必携 P98
仕切弁室設置工 H=500 50 ~ 150	1	基			E0026 単 23 号	
逆止弁室設置工 H=700	1	基			E0047 単 24 号	
鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径150mm	15	口			SJ12640-0001 施 11 号	水道事業実務必携 P56、107
鋼管小口径管切断 撤去(再使用無) 呼び径150mm	8	口			E0027 単 25 号	
撤去管吊上げ積込み(鋼管) 人力 呼び径150mm	12.8	m			SJ12676-0001 施 12 号	水道事業実務必携 P70、108
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)	1	口			SJ12620-0001 施 13 号	水道事業実務必携 P91、92、106
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径150mm	8.4	m			SJ12670-0001 施 14 号	水道事業実務必携 P53、54、108
鋳鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径150mm	1	基			SJ12490-0002 施 15 号	水道事業実務必携 P98
土工費	1	式			W	処:

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 7 号 明細書(M0007) 】 (続 き)							1 式 当り
場内配管工 (,処:)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土工 DIP-GX150mm 場内 未舗装	1.6	m			E0028 単 26 号	処:	
土工 DIP-GX150mm 場内 未舗装	2	m			E0001 単 27 号	処:	
土工 DIP-GX150mm 場内 未舗装	17.8	m			E0002 単 28 号	処:	
土工 DIP-GX150mm 場内 未舗装	7.6	m			E0030 単 29 号	処:	
土工 DIP-GX150mm 場内 未舗装	23.5	m			E0031 単 30 号	処:	
土工 DIP-GX150mm 場内 未舗装	4	m			E0032 単 31 号	処:	
導水管 DIP 75	1	式			V	処:	
資材費	1	式			W		
GX形 S種 直管 内面珪粉体塗装 75×4.0	1	本			TW9310	管	
GX形 曲管 内面珪粉体塗装 75×90°	1	個			TW9315	管	
GX形 継ぎ輪 内面珪粉体塗装 75	1	個			TW9380	管	
GX形 接合材料 内面珪粉体塗装 75	1	個			TW9405	管	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 7 号 明細書(M0007) 】 (続 き)						
場内配管工 1 式 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
GX形継輪用 特殊押輪 75(ゴム輪、ボルト・ナット込み)	1	個	17,970		L0061	管 価格表、カタログ
GX形 ライフ 75	1	個			TW9410	管
GX形 G-Linkセツト 75	2	個			TW9420	管
労務費	1	式			W	
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下	4	m			SJ12070-0002 施 16 号	水道事業実務必携 P53
G X 形継手接合 直管 呼び径75mm	1	口			SJ12145-0004 施 17 号	水道事業実務必携 P58
G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm	1	口			SJ12145-0005 施 18 号	水道事業実務必携 P58
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	2	口			SJ12145-0006 施 19 号	水道事業実務必携 P58
メカニカル継手工 75mm K形 離脱防止有 特殊押輪	1	口			E0034 単 32 号	
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径75mm	2	口			SJ12440-0001 施 20 号	水道事業実務必携 P91、92
ポリエチレンスリーブ 被覆 粘着テープ 呼び径75mm	4	m			E0045 単 33 号	
管明示シート	4	m			SJ12176-0001 施 9 号	水道事業実務必携 P66

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 7 号 明細書(M0007) 】 (続 き)						
場内配管工 (,処:) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鋳鉄管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径75mm以下 割増有り	2	口			SJ12630-0007 施 21 号	水道事業実務必携 P54、107
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径75mm以下	0.7	m			SJ12670-0002 施 22 号	水道事業実務必携 P53、54、108
土工費	1	式			W	処:
土工 DIP-GX75mm	4.5	m			E0035 単 34 号	処:
排水管 SP 100	1	式			V	処:
資材費	1	式			W	
直管 SGP・VD 100A×4.0 内外面硬質塩化ビニル	8	本			TW6090	管
水道ライン鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 埋設 ソケット 100A 4B	6	個			L0059	管 積算5月P789
VD用継手 MFジョイント FCD 100*100 標準 (離防含)内面珪 杉樹脂粉体塗装	1	個	20,600		L0063	管 R7単価28,400円×0.727
VD用継手 小型チーフ FCD 100*75 (離防含)内面珪 杉樹脂粉体塗装	1	個	38,800		L0064	管 R7単価54,650円×0.710
VD用継手 小型ヘンション FCD 100*90° (離防含)内面珪 杉樹脂粉体塗装	2	個	29,800		L0065	管 R7単価41,850円×0.711
鋳鉄用継手 小型キャップ 100 (離防含)内面珪 杉樹脂粉体塗装	1	個	22,000		L0066	管 R7単価30,620円×0.719

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 7 号 明細書(M0007) 】 (続 き)						
場内配管工 (,処:) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
K形 直管 内面珪 粉体塗装 D3 100×4.0	1	本			TW0419	管
K形 二受丁字管 内面珪 粉体塗装 100×100	1	個			TW0558	管
K、T形 継ぎ輪 内面珪 粉体塗装 100	1	個			TW1008	管
K形普通押輪 100(コ 輪、ボ ルト、ナット込み)	4	組			TW5892	管
労務費	1	式			W	
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径100mm	29.9	m			SJ12181-0001 施 23 号	水道事業実務必携 P67
鋼管小口径管切断 呼び径100mm	4	口			SJ12185-0001 施 24 号	水道事業実務必携 P67
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径100mm	12	口			SJ12186-0001 施 25 号	水道事業実務必携 P68
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径100mm	6	箇所			SJ12184-0001 施 26 号	水道事業実務必携 P68
メカニカル継手 100mm K形	9	口			SJ12090-0001 施 27 号	水道事業実務必携 P54
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm	1.7	m			SJ12070-0003 施 28 号	水道事業実務必携 P53
ポリエチレン被覆 粘着テープ 呼び径100mm	1.3	m			E0046 単 35 号	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 7 号 明細書(M0007) 】 (続 き)						
場内配管工 (,処:) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
メカニカル継手 100mm	4	口			SJ12090-0003 施 29 号	水道事業実務必携 P54
ワソソ 継手工 100 JWWA7.5K	1	口			E0022 単 36 号	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径110mm以上128mm未満	1	孔			SP224430-0002 P 5 号	基準書 -2- -1
管明示シート	29.8	m			SJ12176-0001 施 9 号	水道事業実務必携 P66
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)	5	口			SJ12620-0003 施 30 号	水道事業実務必携 P91、92、106
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径100mm	1.5	m			SJ12670-0003 施 31 号	水道事業実務必携 P53、54、108
土工費	1	式			W	処:
土工 SGP100mm 場内 未舗装	29.7	m			E0036 単 37 号	処:
仮止め DIP100mm 場内 未舗装	1	m			E0037 単 38 号	
集水桝設置工	1	箇所			E0038 単 39 号	処:
排水管 SP 75	1	式			V	処:
資材費	1	式			W	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 7 号 明細書(M0007) 】 (続 き)						
場内配管工 1 式 当り						
(, 処 :)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直管 SGP・VD 80A 内外面硬質塩化ビニル	8.9	m			TW6098	管
水道ラインガ 鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 埋設 ソケット 80A 3B	1	個			L0069	管 積算5月P789
水道ラインガ 鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 埋設 11寸 80A 3B	2	個			L0070	管 積算5月P789
VD用継手 MFジョイント FCD 75*75 標準 (離防含)内面珪 杉樹脂粉体塗装	1	個	15,500		L0071	管 R7単価22,260円 × 0.696
VD用継手ジョイント FCD 75*75 標準 (離防含)内面珪 杉樹脂粉体塗装	1	個	15,700		L0072	管 R7単価21,710円 × 0.721
労務費	1	式			W	
鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径80mm	8.9	m			SJ12181-0002 施 32 号	水道事業実務必携 P67
鋼管小口径管切断 呼び径80mm	4	口			SJ12185-0002 施 33 号	水道事業実務必携 P67
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径80mm	6	口			SJ12186-0002 施 34 号	水道事業実務必携 P68
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径80mm	3	箇所			SJ12184-0002 施 35 号	水道事業実務必携 P68
メカニカル継手 75mm以下 K形	4	口			SJ12090-0002 施 36 号	水道事業実務必携 P54
フランジ 継手工 75 JWWA7.5K	1	口			E0039 単 40 号	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 7 号 明細書(M0007) 】 (続 き)						
場内配管工 1 式 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径100mm以上110mm未満	1	孔			SP224430-0004 P 6 号	基準書 -2- -1
管明示シート	8.8	m			SJ12176-0001 施 9 号	水道事業実務必携 P66
鋳鉄管K形(メカニカル)継手取外し 呼び径75mm以下 割増有り	2	口			SJ12630-0007 施 21 号	水道事業実務必携 P54、107
撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 呼び径75mm以下	0.7	m			SJ12670-0002 施 22 号	水道事業実務必携 P53、54、108
土工費	1	式			W	処:
土工 SGP80mm 場内 未舗装	0.5	m			E0040 単 41 号	処:
土工 SGP80mm 場内 未舗装	8.8	m			E0041 単 42 号	処:
残管処分費	1	式			V	
残管処分 鉄スクラップ ㌦ - H4	1	式			E0033 単 43 号	
計					P0000001	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 8 号 明細書(M0008) 】 電気設備工						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機器費	1	式			V	
配電盤類	1	式			W	
西部浄水場 ポンプ制御盤 鋼板製屋内自立型	1	面	5,290,000		L0083	共× 現× 見積書
西部浄水場 計測通信装置盤 鋼板製屋内自立型	1	面	11,250,000		L0084	共× 現× 見積書
既設機器機能増設	1	式			W	
長谷川水源地 既設盤機能増設	1	台	2,350,000		L0085	共× 現× 見積書
中部浄水場 Web監視装置・IP通信装置 機能増設	1	台	4,650,000		L0086	共× 現× 見積書
七釜浄水場 Web監視装置・IP通信装置 機能増設	1	台	4,650,000		L0087	共× 現× 見積書
計装設備類	1	式			W	
長谷川水源地 原水濁度計 表面散乱光形	1	台	4,752,000		L0088	共× 現× 見積書
長谷川水源地 原水PH計 ガラス電極方式	1	台	3,252,000		L0089	共× 現× 見積書
西部浄水場 場内水源水位計	1	台	1,500,000		L0090	共× 現× 見積書

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 8 号 明細書(M0008) 】 (続 き)						
電気設備工 1 式 当り						
(, 処 :)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
西部浄水場 配水池水位計 投込式	1	台	1,150,000		L0091	共 × 現 × 見積書
西部浄水場 配水流量計 2線式電磁 防浸型50A フラッシュ 式	1	台	1,540,000		L0092	共 × 現 × 見積書
ポンプ設備	1	式			W	
長谷川水源地 サブ リンク ポンプ 20 H=14m 10L/min	1	台	102,000		L0094	共 × 見積書
長谷川水源地電気配線工	1	式			V	
材料費	1	式			W	
露出電線管類	1	式			E0048 単 44 号	定:1
難燃性波付硬質ポリレン管 (難燃FEP) 30mm	14	m			L0096	定:1 建設5月P574、積算5月P690
難燃FEP用クランプ 30mm	1	組			L0097	定:1 建設5月P578、積算5月P693
難燃FEP用 異種管接続材 H-1型 30mm	1	組			L0098	定:1 建設5月P578、積算5月P693
ケーブル・電線類	1	式			E0050 単 45 号	定:1
埋設標識シート 電力・通信用 幅150mm × 長50m ポリレン管 2倍 水抜穴無	11	m			L0102	定:1 建設5月P629、積算5月P752

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 8 号 明細書(M0008) 】 (続 き)							1 式 当り
(,処:)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
補助材料費	4	%			T#99 参:1		
労務費	1	式			W		
電工	8	人			TR1008	4週8休補正	
技術者 据付	1	人			E0051 単 46 号		
技術者 調整	2	人			E0055 単 47 号		
西部浄水場構内配線工	1	式			V		
材料費	1	式			W		
露出電線管類	1	式			E0049 単 48 号 定:2		
金属製可とう電線管 24mm ビニル被覆	2	m			L0067 定:2	建設5月P574、積算5月P696	
金属製可とう電線管 30mm ビニル被覆	3	m			L0068 定:2	建設5月P574、積算5月P696	
金属製可とう電線管 防水工用ホースコネクタ 24mm 厚鋼用	4	個			L0093 定:2	建設5月P578、積算5月P696	
金属製可とう電線管 防水工用ホースコネクタ 30mm 厚鋼用	6	個			L0105 定:2	建設5月P578、積算5月P696	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 8 号 明細書(M0008) 】 (続 き)						
電気設備工 1 式 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
難燃性波付硬質ポリレン管 (難燃FEP) 30mm	81	m			L0096 定:2	建設5月P574、積算5月P690
難燃性波付硬質ポリレン管 (難燃FEP) 50mm	30	m			L0106 定:2	建設5月P574、積算5月P690
難燃FEP用クランプ 30mm	4	組			L0097 定:2	建設5月P578、積算5月P693
難燃FEP用クランプ 50mm	1	組			L0107 定:2	建設5月P578、積算5月P693
難燃FEP用 異種管接続材 H-1型 30mm	4	組			L0098 定:2	建設5月P578、積算5月P693
難燃FEP用 異種管接続材 H-1型 50mm	1	組			L0108 定:2	建設5月P578、積算5月P693
ケーブル・電線類	1	式			E0054 定:2 単 49 号	
ステンレス製ボックス 防水型 端子付き 縦400×横400×奥行300mm	1	個			L0115 定:2	建設5月P602 積算5月P716
ステンレス製ボックス 防水型 端子付き 縦300×横300×奥行200mm	1	個			L0116 定:2	建設5月P602 積算5月P716
ステンレス製ボックス 防水型 端子付き 縦200×横200×奥行150mm	5	個			L0015 定:2	建設5月P602 積算5月P716
埋設標識シート 電力・通信用 幅150mm×長50m ポリレンタタ 2倍 水抜穴無	48	m			L0102 定:2	建設5月P629、積算5月P752
フリクトレスイッチ ケーブル6.0m	4	個			L0117 定:2	見積書

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 8 号 明細書(M0008) 】 (続 き)						
電気設備工 1 式 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
補助材料費	4	%			T#99 参:2	
労務費	1	式			W	
電工	20	人			TR1008	4週8休補正
技術者 据付	2	人			E0051 単 46 号	
技術者 調整	2	人			E0055 単 47 号	
特殊作業員	1	人			TR1001	4週8休補正
西部浄水場動力配線工	1	式			V	
材料費	1	式			W	
露出電線管類	1	式			E0057 定:3 単 50 号	
ケーブルラック類	1	式			E0058 定:3 単 51 号	
ケーブル・電線類	1	式			E0059 定:3 単 52 号	
補助材料費	4	%			T#99 参:3	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 8 号 明細書(M0008) 】 (続 き)						
電気設備工 1 式 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
労務費	1	式			W	
電工	33	人			TR1008	4週8休補正
技術者 据付	2	人			E0051 単 46 号	
はつり工	1	人			TR1035	4週8休補正
西部浄水場撤去工	1	式			V	
労務費	1	式			W	
電工	11	人			TR1008	4週8休補正
複合工	1	式			V	処:
長谷川水源池管路用掘削	11.4	m			E0061 単 53 号	処:
西部浄水場管路用掘削 30 1本	0.6	m			E0062 単 54 号	処:
西部浄水場管路用掘削 30 2本	7.7	m			E0063 単 55 号	処:
西部浄水場管路用掘削 30 3本	2.8	m			E0064 単 56 号	処:

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 8 号 明細書(M0008) 】 (続 き)						
電気設備工 1 式 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
西部浄水場管路用掘削 30 4本	10 6	m			E0065 単 57 号	処:
西部浄水場管路用掘削 30 4本 50 1本	0 5	m			E0066 単 58 号	処:
西部浄水場管路用掘削 50	25 6	m			E0067 単 59 号	処:
計					P0000001	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 9 号 明細書(M0009) 】 長谷川水源池 計測機器廻り配管工						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
廻り配管工	1	式			V	処:
材料費	1	式			W	
硬質ビニルライニング鋼管 SGP-VD 20A	1	式			E0082 単 60 号	定:1
硬質ポリ塩化ビニル管	1	式			E0083 単 61 号	定:1
ステンレス製ﾌﾟﾛｯｸｽ 防水型 端子付き 縦200×横200×奥行150mm	2	個			L0015	定:1 建設5月P602 積算5月P716
保温材 20 高発泡ﾎﾟﾘｴﾚﾝﾊﾞｲﾌﾟｶﾞｰﾝﾜｯﾁ式	21	m			TW8811	定:1
保温材 50 高発泡ﾎﾟﾘｴﾚﾝﾊﾞｲﾌﾟｶﾞｰﾝﾜｯﾁ式	15.9	m			TW8815	定:1
補助材料費	4	%			T#99	参:1
労務費	1	式			W	
機械設備据付工 (機械設備工事積算)	1	人			TR1138	4週8休補正
普通作業員	1	人			TR1002	4週8休補正
配管工	7	人			TR1034	4週8休補正

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 9 号 明細書(M0009) 】 (続 き)						
長谷川水源池 計測機器廻り配管工 1 式 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工	1	人			TR1008	4週8休補正
複合工	1	式			W	処:
管路用掘削工	6.7	m			E0075 単 62 号	処:
計測機器基礎工 1600×800×150(H)	1	基			E0076 単 63 号	
サブリングホップ基礎工 400×400×50(H)	1	基			E0077 単 64 号	
配管カバー基礎工 300×300×50(H)	2	基			E0078 単 65 号	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満	2	孔			SP224430-0005 P 7 号	基準書 -2- -1
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径77mm以上90mm未満	2	孔			SP224430-0006 P 8 号	基準書 -2- -1
計					P0000001	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 10 号 明細書(M0010) 】 西部浄水場 加圧ポンプ配管工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
材料費	1	式			W	
伸縮可とう離脱防止継手 フランジ 付ソケット 50 10Kf	2	個	6,110		L0147	管 R7単価10,800円 × 0.566
労務費	1	式			W	
メカニカル継手 鋼管 50mm以下	2	口			E0071 単 66 号	
フランジ 継手工 50 JWWA10K	2	口			E0079 単 67 号	
鋼管小口径管撤去工（人力） 再使用無 呼び径50mm	0.3	m			EJ12181-0001 単 68 号	
鋼管小口径管切断 再使用無 呼び径50mm	2	口			EJ12185-0001 単 69 号	
計					P0000001	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 1 号 单価表(E0008) 】

ろ材充填工

1 式 当り

[illegible]

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 2 号 单価表(E0009) 】

塗装工

1 式 当り

[illegible]

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 3 号 単価表(E0010) 】 混和槽基礎工							1 式 当り
(,処:)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
床掘り 土砂 小規模	6.6	m3			SP210030-0002 P 9 号	基準書 -1- -1	
埋戻工	3.4	m3			E0003 単 70 号		
残土運搬処理工 Dt4t 土砂	3.2	m3			E0012 単 71 号	処:	
基礎砕石工	5.1	m2			E0004 単 72 号		
均しコンクリート t = 5cm 18-8-20(高)W/C60	0.3	m3			E0005 単 73 号		
コンクリート工 鉄筋構造物 24-8-20(高)W/C55	2.5	m3			E0006 単 74 号		
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.2	t			S810010-0001 施 37 号	市場単価	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.5	m2			SP240210-0002 P 10 号	基準書 -4- -1	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4.9	m2			SP240210-0001 P 11 号	基準書 -4- -1	
コンクリート金コテ押工	4.2	m2			E0011 単 12 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 4 号 単価表(E0013) 】

ステンレス鋼鋼管 Sch20 s 呼び径15A SUS304

1 式 当り

[illegible]

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 5 号 単価表(E0014) 】 波付硬質ポリレン管 40mm						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
波付硬質ポリレン管 (FEP) 40	23.1	m			L0010 定:1	建設5月P574 積算5月P690
諸雑費	30	%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 6 号 単価表(E0015) 】						
硬質ポリ塩化ビニル管 16及び 25					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 呼び径16 22×3.0mm×4m	0.6	m			L0022 定:1	管 建設5月P688 積算5月P813
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 呼び径25 32×3.5mm×4m	0.7	m			L0023 定:1	管 建設5月P688 積算5月P813
付属材料費	135	%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 7 号 単価表(E0016) 】						
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 28mm						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 28mm L=4m	12.1	m			L0024 定:1	建設5月P570 積算5月P689
付属材料費	155	%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 8 号 単価表(E0017) 】						
波付硬質ポリエチレン管 (FEP) 30mm						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
波付硬質ポリエチレン管 (FEP) 30	50.8	m			L0025 定:1	建設5月P574 積算5月P690
付属材料費	30	%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 9 号 単価表(E0018) 】						
硬質ポリ塩化ビニル管 25、 40及び 50						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管 HI 25×4.0	5.9	本			TW4955 定:1	管
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 呼び径40 48×4.0mm×5m	6.9	m			L0034 定:1	管 建設5月P688 積算5月P813
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 呼び径50 60×4.5mm×5m	5	m			L0035 定:1	管 建設5月P688 積算5月P813
付属材料費	135	%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

[illegible]

西海西部浄水場前処理装置更新工事

[illegible]

西海西部浄水場前処理装置更新工事

[illegible]

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 13 号 単価表(E0021) 】

差筋アンカー 【材工共】 D13

1 本 当 り

[illegible]

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 14 号 単価表(E0023) 】

廃材処分費（上記全て） 運搬共

1 式 当り

[illegible]

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 15 号 単価表(E0043) 】						
硬質ポリ塩化ビニル管 50及び 150					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 呼び径50 60×4.5mm×5m	46.2	m			L0035 定:1	管 建設5月P688 積算5月P813
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 呼び径150 165×9.6mm×5m	82.5	m			L0081 定:1	管 建設5月P688、積算5月P813
付属材料費	65	%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 16 号 単価表(E0042) 】						
埋設管掘削						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削(機械力) 発生土	5.4	m3			E0029 単 75 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度砕石(As合材) 5~2.5mm	1.5	m3			SJ31002-0002 施 38 号	水道事業実務必携 P165
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	3.8	m3			SJ31002-0004 施 39 号	水道事業実務必携 P165
残土運搬処理工 Dt4t 土砂	1.6	m3			E0012 単 71 号	処:
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 17 号 単価表(E0081) 】 敷鉄板設置・撤去 22×1524×3048						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板設置	9	m2			SK2165-0001 施 40 号	基準書 -5- -2、3
敷鉄板撤去	9	m2			SK2165-0002 施 41 号	基準書 -5- -2、3
敷鉄板賃料 22×1524×3048(mm)	2	枚			S253630-0001 施 42 号	基準書 -5- -3
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 18 号 単価表(E0080) 】 リソ製(角型)逆止弁室 850×580 H=700						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
MR-2L-10L 鉄蓋	1	個	226,300		L0148	見積書
MR-2L-200A 上部壁	1	個	76,350		L0149	見積書
MR-2L-400C 下部壁	1	個	85,260		L0150	見積書
MR-80S 底盤	1	組	13,150		L0151	見積書
BNW 固定ボルト (4ヶ) M16×75	1	組	2,370		L0152	見積書
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 19 号 単価表(E0024) 】

メカニカル継手工 150mm K形 離脱防止有 特殊押輪

1 口 当り

[illegible]

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 20 号 単価表(E0025) 】

刃加継手工 150 K形 離脱防止有 特殊押輪

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.096	人			TR1034 定:1	4週8休補正
普通作業員	0.096	人			TR1002 定:1	4週8休補正
諸雑費	1	%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 21 号 単価表(E0007) 】						
フランジ継手工 150 JWWA7.5K 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フランジ継手 呼び径150mm	1	口			SJ12110-0001 施 43 号	水道事業実務必携 P56
ボルト・ナット・ワッシャー(2枚) SUS304 M16 × 75	6	組			TW5959	管
ゴムパッキン 全面SBR (突起タイプ) 150 7.5k	1	枚			TW6005	管
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 22 号 単価表(E0044) 】						
ホリェレンスリーブ 被覆 粘着テープ 呼び径150mm 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.35	人			TR1034	4週8休補正
普通作業員	0.35	人			TR1002	4週8休補正
ホリェレンスリーブ 150×6.0m JAWA規格	24	枚			TW6249	
ビニル粘着テープ 0.2*19mm*20m	83.6	m			L0053	建設物価5月P715
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 23 号 単価表(E0026) 】						
仕切弁室設置工 H=500 50 ~ 150					1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	1	個			SJ12570-0001 施 44 号	水道事業実務必携 P102
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号上部壁 内寸350 高150	1	個			SJ12580-0001 施 45 号	水道事業実務必携 P103
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号中部壁 内寸350 高200	1	個			SJ12580-0002 施 46 号	水道事業実務必携 P103
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号底版 内寸350 高70	1	個			SJ12580-0004 施 47 号	水道事業実務必携 P103
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 24 号 単価表(E0047) 】 逆止弁室設置工 H=700						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄蓋設置 角形 3号 寸法700×500mm	1	個			SJ12570-0002 施 48 号	水道事業実務必携 P102
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 3号上部壁 内径700×500 高200	2	個			SJ12590-0001 施 49 号	水道事業実務必携 P104
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 3号下部壁 内径700×500 高400	2	個			SJ12590-0002 施 50 号	水道事業実務必携 P104
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 3号底版 内径700×500 高40	2	個			SJ12590-0003 施 51 号	水道事業実務必携 P104
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 25 号 単価表(E0027) 】						
鋼管小口径管切断 撤去（再使用無） 呼び径150mm						1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.012	人			TR1034 定:1	4週8休補正
普通作業員	0.009	人			TR1002 定:1	4週8休補正
諸雑費	3	%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 26 号 単価表(E0028) 】						
土工 DIP-GX150mm 場内 未舗装 10 m 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削(機械力) 発生土	3.1	m3			E0029 単 75 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度碎石(As合材) 5~2.5mm	1.3	m3			SJ31002-0002 施 38 号	水道事業実務必携 P165
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	1.9	m3			SJ31002-0004 施 39 号	水道事業実務必携 P165
残土運搬処理工 Dt4t 土砂	1.2	m3			E0012 単 71 号	処:
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 27 号 単価表(E0001) 】						
土工 DIP-GX150mm 場内 未舗装					10	m 当り
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削 (機械力) 発生土	3.1	m3			E0029 単 75 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度碎石(As合材) 5～2.5mm	1.3	m3			SJ31002-0002 施 38 号	水道事業実務必携 P165
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	1.6	m3			SJ31002-0004 施 39 号	水道事業実務必携 P165
残土運搬処理工 Dt4t 土砂	1.5	m3			E0012 単 71 号	処:
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 28 号 単価表(E0002) 】						
土工 DIP-GX150mm 場内 未舗装					10 m 当り	
(

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 29 号 単価表(E0030) 】						
土工 DIP-GX150mm 場内 未舗装				10 m 当り		
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削(機械力) 発生土	4.4	m3			E0029 単 75 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度碎石(As合材) 5～2.5mm	1.3	m3			SJ31002-0002 施 38 号	水道事業実務必携 P165
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	3.1	m3			SJ31002-0004 施 39 号	水道事業実務必携 P165
残土運搬処理工 Dt4t 土砂	1.3	m3			E0012 単 71 号	処:
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 30 号 単価表(E0031) 】						
土工 DIP-GX150mm 場内 未舗装 10 m 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削(機械力) 発生土	4.7	m3			E0029 単 75 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度碎石(As合材) 5~2.5mm	1.3	m3			SJ31002-0002 施 38 号	水道事業実務必携 P165
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	3.2	m3			SJ31002-0004 施 39 号	水道事業実務必携 P165
残土運搬処理工 Dt4t 土砂	1.5	m3			E0012 単 71 号	処:
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 31 号 単価表(E0032) 】						
土工 DIP-GX150mm 場内 未舗装 10 m 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削 (機械力) 発生土	20.7	m3			E0029 単 75 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm	1.6	m3			SJ31002-0002 施 38 号	水道事業実務必携 P165
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	19.1	m3			SJ31002-0004 施 39 号	水道事業実務必携 P165
残土運搬処理工 Dt4t 土砂	1.6	m3			E0012 単 71 号	処:
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 32 号 単価表(E0034) 】

ㄆㄆ加継手工 75mm K形 離脱防止有 特殊押輪

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.117	人			TR1034 定:1	4週8休補正
普通作業員	0.117	人			TR1002 定:1	4週8休補正
諸雑費	1	%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 33 号 単価表(E0045) 】						
ホ° リフレンスリーブ 被覆 粘着テープ 呼び径75mm 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.25	人			TR1034	4週8休補正
普通作業員	0.25	人			TR1002	4週8休補正
ホ° リフレンスリーブ 75×5.0m JAWA規格	30	枚			TW6247	
ビ° ール粘着テープ 0.2*19mm*20m	51	m			L0053	建設物価5月P715
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 34 号 単価表(E0035) 】						
土工 DIP-GX75mm 10 m 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削 (機械力) 発生土	3.9	m3			E0029 単 75 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm	0.9	m3			SJ31002-0002 施 38 号	水道事業実務必携 P165
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	2.9	m3			SJ31002-0004 施 39 号	水道事業実務必携 P165
残土運搬処理工 Dt4t 土砂	1	m3			E0012 単 71 号	処:
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 35 号 単価表(E0046) 】						
ホ° リフレンスリーブ 被覆 粘着テープ 呼び径100mm 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工	0.3	人			TR1034	4週8休補正
普通作業員	0.3	人			TR1002	4週8休補正
ホ° リフレンスリーブ 100×5.0m JAWA規格	30	枚			TW6248	
ビ° ニル粘着テープ 0.2*19mm*20m	61.2	m			L0053	建設物価5月P715
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 36 号 単価表(E0022) 】						
フランジ継手工 100 JWWA7.5K					1 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フランジ継手 呼び径100mm	1	口			SJ12110-0002 施 52 号	水道事業実務必携 P56
ボルト・ナット・ワッシャー(2枚) SUS304 M16 × 75	4	組			TW5959	管
ゴムパッキン 全面SBR (突起タイプ) 100 7.5k	1	枚			TW6004	管
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 37 号 単価表(E0036) 】						
土工 SGP100mm 場内 未舗装 10 m 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削(機械力) 発生土	2.6	m3			E0029 単 75 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度砕石(As合材) 5~2.5mm	1.5	m3			SJ31002-0002 施 38 号	水道事業実務必携 P165
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	1	m3			SJ31002-0004 施 39 号	水道事業実務必携 P165
残土運搬処理工 Dt4t 土砂	1.6	m3			E0012 単 71 号	処:
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 38 号 単価表(E0037) 】						
仮止め DIP100mm 場内 未舗装					10 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削(機械力) 発生土	28.3	m3			E0029 単 75 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	28.3	m3			SJ31002-0004 施 39 号	水道事業実務必携 P165
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 39 号 単価表(E0038) 】 集水桝設置工						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水桝 G付集水桝600*600*900	1	基	145,000		L0056	見積書
プレキャスト集水桝 据付 800kgを超え1200kg以下	1	基			SP222800-0001 P 12 号	基準書 -2- -1
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高)W/C60	0.1	m3			SP240010-0003 P 3 号	基準書 -4- -1
床掘り 土砂 小規模	2.8	m3			SP210030-0002 P 9 号	基準書 -1- -1
埋戻し 小規模	1.9	m3			SP210410-0001 P 13 号	基準書 -1- -13
管路掘削(機械力) 発生土	0.8	m3			E0029 単 75 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	0.8	m3			SJ31002-0004 施 39 号	水道事業実務必携 P165
残土運搬処理工 Dt4t 土砂	0.9	m3			E0012 単 71 号	処:
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 40 号 単価表(E0039) 】						
フランジ継手工 75 JWWA7.5K 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フランジ継手 呼び径75(80)mm	1	口			SJ12110-0003 施 53 号	水道事業実務必携 P56
ボルト・ナット・ワッシャー(2枚) SUS304 M16 × 75	4	組			TW5959	管
ゴムパッキン 全面SBR (突起タイプ) 75 7.5k	1	枚			TW6003	管
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 41 号 単価表(E0040) 】						
土工 SGP80mm 場内 未舗装 10 m 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削(機械力) 発生土	2.6	m3			E0029 単 75 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度砕石(As合材) 5~2.5mm	1.4	m3			SJ31002-0002 施 38 号	水道事業実務必携 P165
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	1.1	m3			SJ31002-0004 施 39 号	水道事業実務必携 P165
残土運搬処理工 Dt4t 土砂	1.5	m3			E0012 単 71 号	処:
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 42 号 単価表(E0041) 】						
土工 SGP80mm 場内 未舗装 10 m 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削 (機械力) 発生土	3.4	m3			E0029 単 75 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm	1.4	m3			SJ31002-0002 施 38 号	水道事業実務必携 P165
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	2	m3			SJ31002-0004 施 39 号	水道事業実務必携 P165
残土運搬処理工 Dt4t 土砂	1.4	m3			E0012 単 71 号	処:
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 43 号 単価表(E0033) 】

残管処分 鉄スクラップ ㍻ - H4

1 式 当り

[illegible]

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 44 号 単価表(E0048) 】 露出電線管類						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 28mm L=4m	30	m			L0024 定:1	建設5月P570 積算5月P689
スチス製電線管 厚鋼ねじ Ⅱ°Ⅰ° (3.66m) 28mm	15	m			L0095 定:1	建設5月P575
付属材料費	125	%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 45 号 単価表(E0050) 】 ケーブル・電線類						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
CE/F (EM-CE) ケーブル 600V 3.5mm2 2心	52	m			L0099 定:1	建設5月P550、積算5月P658
CEE/F-S(EM-CEE-S)ケーブル 銅テープ 1.25mm2 4心	20	m			L0100 定:1	建設5月P552、積算5月P665
IE/F(EM-IE)ケーブル 600V より線 3.5mm2	52	m			L0101 定:1	建設5月P549、積算5月P657
付属材料費	1.5	%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 46 号 单価表(E0051) 】

技術者 据付

1 人 当り

[illegible]

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 47 号 単価表(E0055) 】						
技術者 調整					1 人 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気通信技術者 (電気通信関係工事)	1	人			TR1141	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 48 号 単価表(E0049) 】 露出電線管類						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 22mm L=4m	13	m			L0103 定:1	建設5月P570、積算5月P689
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 28mm L=4m	17	m			L0024 定:1	建設5月P570 積算5月P689
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 54mm L=4m	6	m			L0104 定:1	建設5月P570、積算5月P689
付属材料費	125	%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 49 号 単価表(E0054) 】						
ケーブル・電線類						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
CE/F (EM-CE) ケーブル 600V 3.5mm2 4心	44	m			L0109 定:1	建設5月P550、積算5月P658
CEE/F (EM-CEE) 電線 2.0mm2 7心	58	m			L0110 定:1	建設5月P551、積算5月P664
CEE/F (EM-CEE) 電線 1.25mm2 6心	36	m			L0111 定:1	建設5月P551、積算5月P664
CEE/F-S(EM-CEE-S)ケーブル 銅テプ 1.25mm2 2心	45	m			L0112 定:1	建設5月P552、積算5月P665
CEE/F-S(EM-CEE-S)ケーブル 銅テプ 1.25mm2 3心	44	m			L0113 定:1	建設5月P552、積算5月P665
CEE/F-S(EM-CEE-S)ケーブル 銅テプ 1.25mm2 5心	47	m			L0114 定:1	建設5月P552、積算5月P665
IE/F(EM-IE)ケーブル 600V より線 3.5mm2	45	m			L0101 定:1	建設5月P549、積算5月P657
付属材料費	1.5	%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 50 号 単価表(E0057) 】 露出電線管類						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 22mm L=4m	40	m			L0103 定:1	建設5月P570、積算5月P689
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 28mm L=4m	4	m			L0024 定:1	建設5月P570 積算5月P689
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 36mm L=4m	13	m			L0118 定:1	建設5月570、積算5月P689
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 42mm L=4m	7	m			L0119 定:1	建設5月570、積算5月P689
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 54mm L=4m	14	m			L0104 定:1	建設5月P570、積算5月P689
付属材料費	125	%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 51 号 単価表(E0058) 】							1 式 当り
ケーブルラック類							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
ケーブルラック（アルミ製）直線形 高80mm 幅400mm 長3000mm	9	m			L0120 定:1	建設5月P591、積算5月P703	
ケーブルラック（アルミ製）直線形 高80mm 幅300mm 長3000mm	10	m			L0121 定:1	建設5月P591、積算5月P703	
ケーブルラック（アルミ製）L形分岐 高80mm 幅400mm	2	個			L0122 定:1	建設5月P591、積算5月P703	
ケーブルラック（アルミ製）用付属品 高80mm ブラケット 幅400mm	12	個			L0123 定:1	建設5月P592、積算5月P704	
ケーブルラック（アルミ製）用付属品 高80mm ブラケット 幅300mm	12	個			L0124 定:1	建設5月P592、積算5月P704	
付属材料費	30	%			T#99 参:1		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 52 号 単価表(E0059) 】							1 式 当り
ケーブル・電線類							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
CE/F (EM-CE) ケーブル 600V 5.5mm2 2心	6	m			L0125 定:1	建設5月P550、積算5月P658	
CE/F (EM-CE) ケーブル 600V 5.5mm2 3心	7	m			L0126 定:1	建設5月P550、積算5月P658	
CE/F (EM-CE) ケーブル 600V 3.5mm2 4心	42	m			L0109 定:1	建設5月P550、積算5月P658	
CE/F (EM-CE) ケーブル 600V 2.0mm2 3心	111	m			L0127 定:1	建設5月P550、積算5月P658	
CEE/F (EM-CEE) 電線 2.0mm2 6心	155	m			L0128 定:1	建設5月P551、積算5月P664	
CEE/F (EM-CEE) 電線 1.25mm2 2心	7	m			L0129 定:1	建設5月P551、積算5月P664	
CEE/F (EM-CEE) 電線 1.25mm2 20心	13	m			L0130 定:1	建設5月P551、積算5月P664	
CEE/F-S(EM-CEE-S)ケーブル 銅テープ 1.25mm2 2心	166	m			L0112 定:1	建設5月P552、積算5月P665	
CEE/F-S(EM-CEE-S)ケーブル 銅テープ 1.25mm2 5心	42	m			L0114 定:1	建設5月P552、積算5月P665	
CEE/F-S(EM-CEE-S)ケーブル 銅テープ 1.25mm2 10心	6	m			L0131 定:1	建設5月P552、積算5月P665	
IE/F(EM-IE)ケーブル 600V より線 5.5mm2	13	m			L0132 定:1	建設5月P549、積算5月P657	
付属材料費	1.5	%			T#99 参:1		

西海西部浄水場前処理装置更新工事

<div> 【 第 52 号 単価表(E0059) 】 (続 き) <div>1 式 当り</div> </div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 53 号 単価表(E0061) 】						
長谷川水源池管路用掘削						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削(機械力) 発生土	2.5	m3			E0029 単 75 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度砕石(As合材) 5~2.5mm	1.5	m3			SJ31002-0002 施 38 号	水道事業実務必携 P165
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	1	m3			SJ31002-0004 施 39 号	水道事業実務必携 P165
残土運搬処理工 Dt4t 土砂	1	m3			E0012 単 71 号	処:
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 54 号 単価表(E0062) 】						
西部浄水場管路用掘削 30 1本 (,処:) 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削(機械力) 発生土	2.5	m3			E0029 単 75 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm	1.5	m3			SJ31002-0002 施 38 号	水道事業実務必携 P165
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	1	m3			SJ31002-0004 施 39 号	水道事業実務必携 P165
残土運搬処理工 Dt4t 土砂	1	m3			E0012 単 71 号	処:
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 55 号 単価表(E0063) 】						
西部浄水場管路用掘削 30 2本 (,処:) 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削(機械力) 発生土	2.5	m3			E0029 単 75 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm	1.5	m3			SJ31002-0002 施 38 号	水道事業実務必携 P165
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	1	m3			SJ31002-0004 施 39 号	水道事業実務必携 P165
残土運搬処理工 Dt4t 土砂	1	m3			E0012 単 71 号	処:
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 56 号 単価表(E0064) 】						
西部浄水場管路用掘削 30 3本 10 m 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削(機械力) 発生土	2.5	m3			E0029 単 75 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度砕石(As合材) 5~2.5mm	1.5	m3			SJ31002-0002 施 38 号	水道事業実務必携 P165
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	1	m3			SJ31002-0004 施 39 号	水道事業実務必携 P165
残土運搬処理工 Dt4t 土砂	1	m3			E0012 単 71 号	処:
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 57 号 単価表(E0065) 】						
西部浄水場管路用掘削 30 4本 10 m 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削(機械力) 発生土	2.5	m3			E0029 単 75 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度碎石(As合材) 5～2.5mm	1.5	m3			SJ31002-0002 施 38 号	水道事業実務必携 P165
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	1	m3			SJ31002-0004 施 39 号	水道事業実務必携 P165
残土運搬処理工 Dt4t 土砂	1	m3			E0012 単 71 号	処:
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 58 号 単価表(E0066) 】						
西部浄水場管路用掘削 30 4本 50 1本 10 m 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削(機械力) 発生土	2.5	m3			E0029 単 75 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度砕石(As合材) 5~2.5mm	1.4	m3			SJ31002-0002 施 38 号	水道事業実務必携 P165
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	1	m3			SJ31002-0004 施 39 号	水道事業実務必携 P165
残土運搬処理工 Dt4t 土砂	1	m3			E0012 単 71 号	処:
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 59 号 単価表(E0067) 】						
西部浄水場管路用掘削 50 10 m 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削(機械力) 発生土	2.5	m3			E0029 単 75 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度砕石(As合材) 5~2.5mm	1.5	m3			SJ31002-0002 施 38 号	水道事業実務必携 P165
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	1	m3			SJ31002-0004 施 39 号	水道事業実務必携 P165
残土運搬処理工 Dt4t 土砂	1	m3			E0012 単 71 号	処:
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 60 号 単価表(E0082) 】						
硬質ビニルライニング鋼管 SGP-VD 20A						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 20A SGP-VD L=4m	32.5	m			L0136 定:1	管 建設5月P661、積算5月776
諸雑費	220	%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 61 号 単価表(E0083) 】 硬質ポリ塩化ビニル管						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管 HI 16×4.0	0.3	本			TW4953 定:1	管
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管 HI 20×4.0	0.4	本			TW4954 定:1	管
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管 HI 40×4.0	0.3	本			TW4957 定:1	管
水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 直管 HI 50×4.0	6.4	本			TW4958 定:1	管
諸雑費	135	%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 62 号 単価表(E0075) 】						
管路用掘削工						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削(機械力) 発生土	2.3	m3			E0029 単 75 号	
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm	1.3	m3			SJ31002-0002 施 38 号	水道事業実務必携 P165
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土	1	m3			SJ31002-0004 施 39 号	水道事業実務必携 P165
残土運搬処理工 Dt4t 土砂	1.3	m3			E0012 単 71 号	処:
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 63 号 単価表(E0076) 】						
計測機器基礎工 1600×800×150(H)					1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
あと施工アサ-工事 金属拡張 【材工共】 スリ-フ 打込式 差筋アサ-鉄筋径D13下向打(床)	8	本			L0146	建施単春号P299
型枠 一般型枠 小型構造物	0.7	m2			SP240210-0003 P 4 号	基準書 -4- -1
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-12-20(高)W/C60	0.2	m3			SP240010-0004 P 14 号	基準書 -4- -1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 64 号 単価表(E0077) 】						
サンプ リング ポンプ 基礎工 400 × 400 × 50(H)						
1 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型 枠 一般型枠 小型構造物	0.1	m2			SP240210-0003 P 4 号	基準書 -4- -1
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高)W/C60	0.01	m3			SP240010-0003 P 3 号	基準書 -4- -1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 65 号 単価表(E0078) 】						
配管カバー基礎工 300×300×50(H)						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 小型構造物	0.1	m2			SP240210-0003 P 4 号	基準書 -4- -1
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高)W/C60	0.003	m3			SP240010-0003 P 3 号	基準書 -4- -1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 66 号 单価表(E0071) 】

メカニカル継手 鋼管 50mm以下

1 日 当り

[illegible]

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 67 号 単価表(E0079) 】						
フランジ継手工 50 JWWA10K 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フランジ継手 呼び径65mm以下	1	口			SJ12110-0004 施 55 号	水道事業実務必携 P56
ボルト・ナット・ワッシャー(2枚) SUS304 M16 × 65	4	組			TW5958	管
ゴムパッキン 全面SBR (突起タイプ) 50 7.5k	1	枚			TW6229	管
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 68 号 単価表(EJ12181-0001) 】

鋼管小口径管撤去工（人力） 再使用無 呼び径50mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 69 号 単価表(EJ12185-0001) 】

鋼管小口径管切断 再使用無 呼び径50mm

1 口 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034 定:1	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002 定:1	4週8休補正
諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 70 号 单価表(E0003) 】

埋戻工

10 m3 当り

[illegible]

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 71 号 単価表(E0012) 】						
残土運搬処理工 Dt4t 土砂 10 m3 当り						
(,処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土処理費 土砂4トンDT (株)I7・I-(西海市)	10	m3			TH4375	処
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km	10	m3			SJ31006-0001 施 56 号	処: 水道事業実務必携 P178
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

[illegible]

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 73 号 单価表(E0005) 】

均しコンクリート t = 5cm 18-8-20(高)W/C60

10 m3 当り

[illegible]

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 74 号 単価表(E0006) 】

コンクリート工 鉄筋構造物 24-8-20(高)W/C55

10 m3 当り

[illegible]

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 75 号 単価表(E0029) 】

管路掘削（機械力） 発生土

100 m3 当り

[illegible]

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 76 号 単価表(E0053) 】						
組合せ試験工 長谷川水源電気配線工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技術者 試験	1	人			E0052 単 79 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 77 号 单価表(E0056) 】

組合せ試験工 西部浄水場構内配線工

1 式 当り

[illegible]

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 78 号 単価表(E0060) 】

組合せ試験工 西海西部浄水場動力配線工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技術者 試験	1	人			E0052 単 79 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 79 号 単価表(E0052) 】						
技術者 試験						1 人 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気通信技術者 (電気通信関係工事)	1	人			TR1141	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 1 号 施工単価表(S824010-0001) 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工						1 m3 当り
(土木工事標準単価 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無		m3			TD7011	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
構造物区分 無筋構造物			工法区分 人力施工			
時間的制約の有無 時間制約無			夜間作業の有無 夜間作業無			

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 2 号 施工単価表(SJ12070-0001) 】 鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径150mm (水道事業実務必携 P53 ,) 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002	4週8休補正
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間			S903401-0001	機 - 1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 呼び径区分 150mm		クレーン使用区分 クレーン付トラック使用				
1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		1.000 クレーン賃料補正				

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 3 号 施工単価表(SJ12145-0001) 】						
G X形継手接合 直管 呼び径150mm						
(水道事業実務必携 P58 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034 定:1	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002 定:1	4週8休補正
諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 管種区分 直管		呼び径区分 呼び径150mm				

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 4 号 施工単価表(SJ12145-0002) 】 G X形継手接合 異形管 呼び径150mm						
(水道事業実務必携 P58 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034 定:1	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002 定:1	4週8休補正
諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 管種区分 異形管		呼び径区分 呼び径150mm				

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 5 号 施工単価表(SJ12145-0003) 】						
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径150mm						
(水道事業実務必携 P58 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034 定:1	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002 定:1	4週8休補正
諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 管種区分 G-Linkを用いた異形管		呼び径区分 呼び径150mm				

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 6 号 施工単価表(SJ12100-0001) 】						
伸縮可とう管設置(鑄鉄製) 呼び径150mm F×U						
(水道事業実務必携 P55 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034 定:1	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002 定:1	4週8休補正
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間			S903401-0001	機 - 1
諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 呼び径区分 呼び径150mm		接合形式区分 F×U				
クレーン使用区分 クレーン付トラック使用		1.000	クレーン賃料補正			

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 7 号 施工単価表(SJ12100-0002) 】						
伸縮可とう管設置(鋳鉄製) 呼び径150mm F×S						
(水道事業実務必携 P55 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034 定:1	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002 定:1	4週8休補正
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間			S903401-0001	機 - 1
諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 呼び径区分 呼び径150mm		接合形式区分 F×S				
クレーン使用区分 クレーン付トラック使用		1.000	クレーン賃料補正			

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 8 号 施工単価表(SJ12440-0002) 】 鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径150mm (水道事業実務必携 P91、92 ,) 1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			TR1001 定:1	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002 定:1	4週8休補正
パイプ切削切断機損料 150		日			TJZ-N102	
諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] カッター使用区分 パイプ 切削切断機使用		呼び径区分 呼び径150mm				

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 9 号 施工単価表(SJ12176-0001) 】 管明示シート						
(水道事業実務必携 P66 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人			TR1002	4週8休補正
管明示シート アルミ、ブルー		m			TW6295	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 管明示シート計上区分 管明示シート計上する		管明示シート規格 アルミ、ブルー				

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 10 号 施工単価表(SJ12490-0001) 】						
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径150mm 1 基 当り						
(水道事業実務必携 P98 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002	4週8休補正
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間			S903401-0001	機 - 1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
作業区分 設置		呼び径区分 呼び径150mm				
形状区分 縦型		クレーン使用区分 クレーン付トラック使用				
1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		1.000 クレーン賃料補正				

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 11 号 施工単価表(SJ12640-0001) 】						
铸铁管フランジ継手取外し 呼び径150mm 1 口 当り						
(水道事業実務必携 P56、107 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034 定:1	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002 定:1	4週8休補正
諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
呼び径区分 呼び径150mm			規格区分 铸铁管:JWWA 7.5K			
パッキン計上区分 パッキン計上しない			ボルト・ナット計上区分 ボルト・ナット計上しない			

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 12 号 施工単価表(SJ12676-0001) 】 撤去管吊上げ積込み(鋼管) 人力 呼び径150mm 10 m 当り (水道事業実務必携 P70、108 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 呼び径区分 呼び径150mm		1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0			

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 13 号 施工単価表(SJ12620-0001) 】						
ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径150mm (エンジンカッター使用)						
(水道事業実務必携 P91、92、106 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			TR1001 定:1	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002 定:1	4週8休補正
エンジンカッター損料 ブレード 径 305mm程度 (撤去工)		日			TJZ-N211	
諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 管区分 既設管		材質区分	ダクタイル鋳鉄管(FCD)			
カッター使用区分 エンジンカッター使用		呼び径区分	呼び径150mm			

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 14 号 施工単価表(SJ12670-0001) 】						
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径150mm 10 m 当り						
(水道事業実務必携 P53、54、108 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002	4週8休補正
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間			S903401-0001	機 - 1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 施工区分 機械力		呼び径区分 150mm				
クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 1.000 クレーン賃料補正		1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0			

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 15 号 施工単価表(SJ12490-0002) 】						
鋳鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径150mm 1 基 当り						
(水道事業実務必携 P98 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002	4週8休補正
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間			S903401-0001	機 - 1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
作業区分 撤去		呼び径区分 呼び径150mm				
形状区分 縦型		クレーン使用区分 クレーン付トラック使用				
1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		1.000 クレーン賃料補正				

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 16 号 施工単価表(SJ12070-0002) 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径75mm以下 10 m 当り						
(水道事業実務必携 P53 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002	4週8休補正
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間			S903401-0001	機 - 1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
呼び径区分 75mm以下		クレーン使用区分 クレーン付トラック使用				
1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		1.000 クレーン賃料補正				

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 17 号 施工単価表(SJ12145-0004) 】						
G X形継手接合 直管 呼び径75mm						
(水道事業実務必携 P58 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034 定:1	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002 定:1	4週8休補正
諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 管種区分 直管		呼び径区分 呼び径75mm				

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 18 号 施工単価表(SJ12145-0005) 】 G X 形継手接合 異形管 呼び径75mm						
(水道事業実務必携 P58 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034 定:1	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002 定:1	4週8休補正
諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 管種区分 異形管		呼び径区分 呼び径75mm				

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 19 号 施工単価表(SJ12145-0006) 】						
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm						
(水道事業実務必携 P58 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034 定:1	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002 定:1	4週8休補正
諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 管種区分 G-Linkを用いた異形管		呼び径区分 呼び径75mm				

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 20 号 施工単価表(SJ12440-0001) 】						
鋳鉄管切断(パイプ切削切断機使用) 呼び径75mm 1 口 当り						
(水道事業実務必携 P91、92 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			TR1001 定:1	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002 定:1	4週8休補正
パイプ切削切断機損料 75		日			TJZ-N127	
諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] カッター使用区分 パイプ 切削切断機使用		呼び径区分 呼び径75mm				

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 21 号 施工単価表(SJ12630-0007) 】						
鋳鉄管 K 形(メカニカル)継手取外し 呼び径75mm以下 割増有り 1 口 当り						
(水道事業実務必携 P54、107 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034 定:1	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002 定:1	4週8休補正
諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
管種区分 K形			呼び径区分 75mm以下			
30.000 % 割増率						

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 22 号 施工単価表(SJ12670-0002) 】						
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径75mm以下 10 m 当り						
(水道事業実務必携 P53、54、108 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002	4週8休補正
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間			S903401-0001	機 - 1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
施工区分 機械力		呼び径区分 75mm以下				
クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 1.000 クレーン賃料補正		1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0			

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 23 号 施工単価表(SJ12181-0001) 】 鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径100mm 10 m 当り (水道事業実務必携 P67 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 呼び径区分 呼び径100mm		1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0			

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 24 号 施工単価表(SJ12185-0001) 】						
鋼管小口径管切断 呼び径100mm						
(水道事業実務必携 P67 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034 定:1	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002 定:1	4週8休補正
諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 呼び径区分 呼び径100mm						

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 25 号 施工単価表(SJ12186-0001) 】						
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径100mm						
(水道事業実務必携 P68 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034 定:1	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002 定:1	4週8休補正
諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 呼び径区分 呼び径100mm						

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 26 号 施工単価表(SJ12184-0001) 】 鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径100mm <div>1 箇所 当り</div> <div>(水道事業実務必携 P68 ,)</div>						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034 定:1	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002 定:1	4週8休補正
諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 呼び径区分 呼び径100mm						

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 27 号 施工単価表(SJ12090-0001) 】						
メカニカル継手 100mm K形						
(水道事業実務必携 P54 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034 定:1	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002 定:1	4週8休補正
諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
施工区分 本設		継手形式 K形				
離脱防止金具区分(2) 普通押輪		呼び径区分 100mm				
11外充填工(700mm以上有効) 11外充填工無		1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0			

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 28 号 施工単価表(SJ12070-0003) 】						
鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm 10 m 当り						
(水道事業実務必携 P53 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002	4週8休補正
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間			S903401-0001	機 - 1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
呼び径区分 100mm		クレーン使用区分 クレーン付トラック使用				
1.000 歩掛補正係数:必要時以外1.0		1.000 クレーン賃料補正				

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 29 号 施工単価表(SJ12090-0003) 】						
メカニカル継手 100mm						
(水道事業実務必携 P54 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034 定:1	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002 定:1	4週8休補正
諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
施工区分 本設		継手形式	その他形式			
離脱防止金具区分(1) 離脱防止金具有		呼び径区分	100mm			
1) 外充填工(700mm以上有効) 1) 外充填工無		1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0			

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 30 号 施工単価表(SJ12620-0003) 】 ダクティル鑄鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用) (水道事業実務必携 P91、92、106 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人			TR1001 定:1	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002 定:1	4週8休補正
エンジンカッター損料 ブレード 径 305mm程度 (撤去工)		日			TJZ-N211	
諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 管区分 既設管		材質区分 ダクティル鑄鉄管(FCD)				
カッター使用区分 エンジンカッター使用		呼び径区分 呼び径100mm				

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 31 号 施工単価表(SJ12670-0003) 】						
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径100mm 10 m 当り						
(水道事業実務必携 P53、54、108 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002	4週8休補正
クレーン装置付トラック運転 ベーストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間			S903401-0001	機 - 1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 施工区分 機械力		呼び径区分 100mm				
クレーン使用区分 クレーン付トラック使用 1.000 クレーン賃料補正		1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0			

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 32 号 施工単価表(SJ12181-0002) 】 鋼管小口径管布設(人力)据付工 呼び径80mm 10 m 当り (水道事業実務必携 P67 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 呼び径区分 呼び径80mm		1.000	歩掛補正係数:必要時以外1.0			

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 33 号 施工単価表(SJ12185-0002) 】						
鋼管小口径管切断 呼び径80mm						
(水道事業実務必携 P67 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034 定:1	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002 定:1	4週8休補正
諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 呼び径区分 呼び径80mm						

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 34 号 施工単価表(SJ12186-0002) 】						
鋼管小口径管ねじ切り 呼び径80mm						
(水道事業実務必携 P68 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034 定:1	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002 定:1	4週8休補正
諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 呼び径区分 呼び径80mm						

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 35 号 施工単価表(SJ12184-0002) 】						
鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径80mm						
(水道事業実務必携 P68 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034 定:1	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002 定:1	4週8休補正
諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 呼び径区分 呼び径80mm						

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 36 号 施工単価表(SJ12090-0002) 】						
メカニカル継手 75mm以下 K形						
(水道事業実務必携 P54 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034 定:1	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002 定:1	4週8休補正
諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
施工区分 本設		継手形式 K形				
離脱防止金具区分(2) 普通押輪		呼び径区分 75mm以下				
E1外充填工(700mm以上有効) E1外充填工無		1.000		歩掛補正係数:必要時以外1.0		

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 37 号 施工単価表(S810010-0001) 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 1 t 当り (市場単価 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
市場単価 鉄筋工 手間のみ 一般構造物		t			TC1001	4週8休補正
異形棒鋼(SD345) 径13mm(t当り)		t			TT4513	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 鉄筋規格 SD-345 D13mm			規格・仕様区分 一般構造物			
施工規模 施工規模10t未満 時間制約 時間制約無 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)			現場条件 トリ内作業・法面作業以外 夜間作業 夜間作業無 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)			

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 38 号 施工単価表(SJ31002-0002) 】 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm (水道事業実務必携 P165 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			TR1053	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002	4週8休補正
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			S901101S-0001	機 - 1
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			S917631-0001	機 - 3 1
単粒度砕石(ｱｽﾌｧﾙﾄ合材用) 5～2.5mm;JIS A5001 CS-5		m3			L0060	建設5月P135、積算5月P195
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 施工区分 埋戻 + 締固め		土砂区分 単粒度砕石(As合材) 5～2.5mm				
120.000 m3 埋戻材数量		ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)				
ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準						

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 39 号 施工単価表(SJ31002-0004) 】 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ) 発生土						
(水道事業実務必携 P165 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			TR1053	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002	4週8休補正
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			S901101S-0001	機 - 1
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			S917631-0001	機 - 3 1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 施工区分 埋戻 + 締固め		土砂区分 骨材計上なし				
120.000 m3 埋戻材数量 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準		ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)				

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 40 号 施工単価表(SK2165-0001) 】 敷鉄板設置						
(基準書 -5- -2,3 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			TR1053 定:1	4週8休補正
とび工		人			TR1005 定:1	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002 定:1	4週8休補正
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)		日			S901428-0001 定:1	機 - 2 8
諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 作業区分 設置		バックホウ規格区分 排対型:2014年規制				

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 41 号 施工単価表(SK2165-0002) 】						
敷鉄板撤去						
(基準書 -5- -2、3 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			TR1053 定:1	4週8休補正
とび工		人			TR1005 定:1	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002 定:1	4週8休補正
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ク-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)		日			S901428-0001 定:1	機 - 2 8
諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 作業区分 撤去		バックホウ規格区分 排対型:2014年規制				

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 42 号 施工単価表 (S253630-0001) 】						
敷鉄板賃料 22 × 1524 × 3048(mm) 1 枚 当り						
(基準書 -5- -3 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
敷鉄板賃料 22 × 1524 × 3048 供用日当り 1 8 1 ~ 3 6 0 日		枚			L0153	建設5月P815、積算5月P290
敷鉄板賃料 22 × 1524 × 3048 整備費		枚			L0155	建設5月P815、積算5月P290
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 敷鉄板の種類 22 × 1524 × 3048(mm)		210.000 日	供用日数			
継続工事の有無 継続工事無し		整備費の有無 有				

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 43 号 施工単価表(SJ12110-0001) 】						
フランジ継手 呼び径150mm						
(水道事業実務必携 P56 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034 定:1	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002 定:1	4週8休補正
諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
呼び径区分 呼び径150mm			規格区分 鑄鉄管:JWWA 7.5K			
耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし			ボルト計上区分 ボルト計上しない			
ボルト計上区分 ボルト計上しない						

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 44 号 施工単価表(SJ12570-0001) 】 鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm (水道事業実務必携 P102 ,) 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人			TR1002	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 施工区分 設置		種類・寸法 円形 1号 寸法250mm				
無収縮珪外計上区分 無収縮珪外計上しない						

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 45 号 施工単価表(SJ12580-0001) 】 レジコンクリート製ボックス設置(円形) 2号上部壁 内寸350 高150 (水道事業実務必携 P103 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人			TR1002	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 施工区分 設置		種類・内寸(mm)・高さ(mm)	2号上部壁 内寸350 高150			

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 46 号 施工単価表(SJ12580-0002) 】 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号中部壁 内寸350 高200 (水道事業実務必携 P103 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人			TR1002	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 施工区分 設置		種類・内寸(mm)・高さ(mm)	2号中部壁 内寸350 高200			

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 47 号 施工単価表(SJ12580-0004) 】 レジコンクリート製ボックス設置(円形) 2号底版 内寸350 高70 (水道事業実務必携 P103 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人			TR1002	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 施工区分 設置		種類・内寸(mm)・高さ(mm)	2号底版 内寸350 高40			

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 48 号 施工単価表(SJ12570-0002) 】						
鉄蓋設置 角形 3号 寸法700×500mm						
(水道事業実務必携 P102 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人			TR1002	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
施工区分 設置		種類・寸法 角形 3号 寸法700×500mm				
無収縮珪外計上区分 無収縮珪外計上しない						

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 49 号 施工単価表(SJ12590-0001) 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 3号上部壁 内径700×500 高200						
(水道事業実務必携 P104 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人			TR1002	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 施工区分 設置		種類・内径(mm)・高さ(mm)	3号上部壁 内径700×500 高200			

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 50 号 施工単価表(SJ12590-0002) 】 レジコンクリート製ボックス設置(角形) 3号下部壁 内径700×500 高400 (水道事業実務必携 P104 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人			TR1002	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 施工区分 設置		種類・内径(mm)・高さ(mm)	3号下部壁 内径700×500 高400			

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 51 号 施工単価表(SJ12590-0003) 】 レジコンクリート製ボックス設置(角形) 3号底版 内径700×500 高40 (水道事業実務必携 P104 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人			TR1002	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 施工区分 設置		種類・内径(mm)・高さ(mm)	3号底版 内径700×500 高40			

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 52 号 施工単価表(SJ12110-0002) 】						
フランジ継手 呼び径100mm						
(水道事業実務必携 P56 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034 定:1	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002 定:1	4週8休補正
諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
呼び径区分 呼び径100mm			規格区分 鑄鉄管:JWWA 7.5K			
耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし			ボルト計上区分 ボルト計上しない			
ボルト計上区分 ボルト計上しない						

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 53 号 施工単価表(SJ12110-0003) 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						
(水道事業実務必携 P56 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034 定:1	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002 定:1	4週8休補正
諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
呼び径区分 呼び径75(80)mm			規格区分 鑄鉄管:JWWA 7.5K			
耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし			ボルト計上区分 ボルト計上しない			
ボルト計上区分 ボルト計上しない						

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 54 号 施工単価表(SJ15000-0001) 】						
通水試験 既設管と連絡して給水車が不要の場合						
(水道事業実務必携 P129 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034 定:1	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002 定:1	4週8休補正
器具損料及び諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
作業区分 給水車が不要の場合						

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 55 号 施工単価表(SJ12110-0004) 】						
フランジ継手 呼び径65mm以下						
(水道事業実務必携 P56 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管工		人			TR1034 定:1	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002 定:1	4週8休補正
諸雑費		%			T#99 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
呼び径区分 呼び径65mm以下			規格区分 鑄鉄管:JWWA 10K			
耐震型補強金具設置区分 耐震型補強金具設置なし			ボルト計上区分 ボルト計上しない			
ボルト計上区分 ボルト計上しない						

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 56 号 施工単価表(SJ31006-0001) 】						
発生土運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離6km					10	m3 当り
(水道事業実務必携 P178 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オート・ディーゼル 4t積級		日			S903022-0001	機 - 2 2
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] 運搬機種・規格 ダンプトラック4t積級		6.000 km	片道運搬距離			
DID区間の有無 DID区間無し		タイヤ損耗費 良好				
バックホ規格 クラ型 山積0.28m3		処理対象区分 土砂				

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 57 号 施工単価表(SJ31000-0001) 】 バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 100 m3 当り (水道事業実務必携 P163 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人			TR1053	4週8休補正
普通作業員		人			TR1002	4週8休補正
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間			S901101S-0001	機 - 1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		ﾊﾞｯｸﾎｳ規格区分 排対型:2次基準				

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SP224430-0001) 】 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満 (基準書 -2- -1 ,)								1 孔 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリート穿孔機[電動式コア・リングマシン] [簡易仕様型]最大穿孔径 25cm						TM600921		
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動 3KVA						TZ3412	4週8休補正	
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員						TR1001	4週8休補正	
普通作業員						TR1002	4週8休補正	
土木一般世話役						TR1053	4週8休補正	
その他(労務)								
【材料】								
ダイヤモンドビット 64.7mm スタンド						TP5101		
ガソリン(レギュラー) スタンド						TT1001		

西海西部浄水場前処理装置更新工事

[illegible]

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SP224430-0003) 】 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径77mm以上90mm未満 (基準書 -2- -1 ,)								1 孔 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリート穿孔機[電動式コア・リングマシン] [簡易仕様型]最大穿孔径 25cm						TM600921		
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動 3KVA						TZ3412	4週8休補正	
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員						TR1001	4週8休補正	
普通作業員						TR1002	4週8休補正	
土木一般世話役						TR1053	4週8休補正	
その他(労務)								
【材料】								
ダイヤモンドビット 90.8mm スタンド						TP5103		
ガソリン(レギュラー) スタンド						TT1001		

西海西部浄水場前処理装置更新工事

[illegible]

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SP240010-0003) 】 コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-20(高)W/C60 (基準書 -4- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR1002	4週8休補正
土木一般世話役						TR1053	4週8休補正
特殊作業員						TR1001	4週8休補正
その他(労務)							
【材料】							
生コン 高炉 18-8-20 W/C=60%以下						TT6089	
【端数調整】							
[条件] 構造物種別 小型構造物			打設工法 人力打設				
コンクリート規格 18-8-20(高)W/C60			養生工の種類 一般養生				
現場内小運搬の有無 無し			費用の内訳 全ての費用				
生コン小型車割増区分 小型車割増無			生コン地区割増区分 地区割増無				

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 4 号 施工パッケージ(SP240210-0003) 】 型枠 一般型枠 小型構造物							
(基準書 -4- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工						TR1031	4週8休補正
普通作業員						TR1002	4週8休補正
土木一般世話役						TR1053	4週8休補正
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] 型枠の種類 一般型枠			構造物の種類 小型構造物				

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 5 号 施工パッケージ(SP224430-0002) 】 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径110mm以上128mm未満 (基準書 -2- -1 ,)								1 孔 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリート穿孔機[電動式コア・リングマシン] [簡易仕様型]最大穿孔径 25cm						TM600921		
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動 3KVA						TZ3412	4週8休補正	
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員						TR1001	4週8休補正	
普通作業員						TR1002	4週8休補正	
土木一般世話役						TR1053	4週8休補正	
その他(労務)								
【材料】								
ダイヤモンドビット 128.5mm スタンド						TP5105		
ガソリン(レギュラー) スタンド						TT1001		

西海西部浄水場前処理装置更新工事

[illegible]

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 6 号 施工パッケージ(SP224430-0004) 】								1 孔 当り
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径100mm以上110mm未満								
(基準書 -2- -1 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリート穿孔機[電動式コア・リングマシン] [簡易仕様型]最大穿孔径 25cm						TM600921		
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動 3KVA						TZ3412	4週8休補正	
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員						TR1001	4週8休補正	
普通作業員						TR1002	4週8休補正	
土木一般世話役						TR1053	4週8休補正	
その他(労務)								
【材料】								
ダイヤモンドビット 110.0mm スタンド						TP5104		
ガソリン(レギュラー) スタンド						TT1001		

【 第 6 号 施工パッケージ(SP224430-0004) 】 (続 き) コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径100mm以上110mm未満 (基準書 -2- -1 ,) 1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] 削孔径 100mm以上110mm未満			削孔深さ 50mm以上200mm未満				

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 7 号 施工パッケージ(SP224430-0005) 】 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径60mm以上64mm未満 (基準書 -2- -1 ,)								1 孔 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリート穿孔機[電動式コア・リングマシン] [簡易仕様型]最大穿孔径 25cm						TM600921		
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動 3KVA						TZ3412	4週8休補正	
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員						TR1001	4週8休補正	
普通作業員						TR1002	4週8休補正	
土木一般世話役						TR1053	4週8休補正	
その他(労務)								
【材料】								
ダイヤモンドビット 64.7mm スタンド						TP5101		
ガソリン(レギュラー) スタンド						TT1001		

西海西部浄水場前処理装置更新工事

[illegible]

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 8 号 施工パッケージ(SP224430-0006) 】 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 削孔径77mm以上90mm未満 (基準書 -2- -1 ,)								1 孔 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリート穿孔機[電動式コア・リングマシン] [簡易仕様型]最大穿孔径 25cm						TM600921		
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動 3KVA						TZ3412	4週8休補正	
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員						TR1001	4週8休補正	
普通作業員						TR1002	4週8休補正	
土木一般世話役						TR1053	4週8休補正	
その他(労務)								
【材料】								
ダイヤモンドビット 90.8mm スタンド						TP5103		
ガソリン(レギュラー) スタンド						TT1001		

西海西部浄水場前処理装置更新工事

[illegible]

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 9 号 施工パッケージ(SP210030-0002) 】 床掘り 土砂 小規模							
(基準書 -1- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.28m3[平積0.2m3]						TM060321	
【労務】							
運転手(特殊)						TR1013	4週8休補正
普通作業員						TR1002	4週8休補正
【材料】							
軽油 パトロール給油						TT1002	
【端数調整】							
[条件] 土質 土砂			施工方法 上記以外(小規模)				
費用の内訳 全ての費用							

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 10 号 施工パッケージ(SP240210-0002) 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート							
(基準書 -4- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工						TR1031	4週8休補正
普通作業員						TR1002	4週8休補正
土木一般世話役						TR1053	4週8休補正
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] 型枠の種類 一般型枠			構造物の種類 均しコンクリート				

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 11 号 施工パッケージ(SP240210-0001) 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
(基準書 -4- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工						TR1031	4週8休補正
普通作業員						TR1002	4週8休補正
土木一般世話役						TR1053	4週8休補正
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] 型枠の種類 一般型枠			構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 12 号 施工パッケージ(SP222800-0001) 】								1	基 当り
プレキャスト集水桝 据付 800kgを超え1200kg以下									
(基準書 -2- -1 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(クロー型クレーン機能付1.7t吊)賃料 山積0.28m3(平積0.2)(排: ~ 2014、騒: ~ 低騒)						TZ1151	4週8休補正		
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員						TR1002	4週8休補正		
運転手(特殊)						TR1013	4週8休補正		
土木一般世話役						TR1053	4週8休補正		
特殊作業員						TR1001	4週8休補正		
その他(労務)									
【材料】									
軽油 パトロール給油						TT1002			
その他(材料)									

西海西部浄水場前処理装置更新工事

[illegible]

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 13 号 施工パッケージ(SP210410-0001) 】 埋戻し 小規模							
(基準書 -1- -13 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ハック杓(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準ハック 山積0.28m3[平積0.2m3]						TM060321	
ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾏ[ﾗﾏ] 質量 60～80kg						TM325321	
【労務】							
普通作業員						TR1002	4週8休補正
特殊作業員						TR1001	4週8休補正
運転手(特殊)						TR1013	4週8休補正
【材料】							
軽油 ﾎﾞﾄﾑ給油						TT1002	
ｶﾞｿﾘﾝ(ﾚｷﾞｭｰ) ﾏﾝｸ						TT1001	
【端数調整】							
[条件] 施工方法 上記以外(小規模)			土質 土砂				

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 13 号 施工パッケージ(SP210410-0001) 】 (続 き)

埋戻し 小規模

1 m3 当り

(基準書 -1- -13 ,)

[illegible]

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 14 号 施工パッケージ(SP240010-0004) 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-12-20(高)W/C60									
(基準書 -4- -1 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員						TR1002	4週8休補正		
土木一般世話役						TR1053	4週8休補正		
特殊作業員						TR1001	4週8休補正		
その他(労務)									
【材料】									
生コン 高炉 18-12-20 W/C=60%以下						TT6090			
【端数調整】									
[条件] 構造物種別 小型構造物			打設工法 人力打設						
コンクリート規格 18-12-20(高)W/C60			養生工の種類 一般養生						
現場内小運搬の有無 無し			費用の内訳 全ての費用						
生コン小型車割増区分 小型車割増無			生コン地区割増区分 地区割増無						

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 15 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 1 m2 当り (基準書 -2- -1 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(ｸﾚｰﾝ型)賃料 山積0.8m3(平積0.6m3)(一般型・排対型)						TZ1145	4週8休補正
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR1002	4週8休補正
特殊作業員						TR1001	4週8休補正
運転手(特殊)						TR1013	4週8休補正
土木一般世話役						TR1053	4週8休補正
その他(労務)							
【材料】							
再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ 40～0mm(基礎裏込材用)						TT1336	
軽油 ﾎﾞｰﾄﾞｰﾙ給油						TT1002	

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 15 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】 (続 き)

基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下

1 m2 当り

(基準書 -2- -1 ,)

[illegible]

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 16 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20(高)W/C60									
(基準書 -4- -1 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員						TR1002	4週8休補正		
特殊作業員						TR1001	4週8休補正		
土木一般世話役						TR1053	4週8休補正		
その他(労務)									
【材料】									
生コン 高炉 18-8-20 W/C=60%以下						TT6089			
【端数調整】									
[条件] 構造物種別 無筋・鉄筋構造物									
コンクリート規格 18-8-20(高)W/C60									
現場内小運搬の有無 無し									
生コン小型車割増区分 小型車割増無									

西海西部浄水場前処理装置更新工事

【 第 17 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-20(高)W/C55									
(基準書 -4- -1 ,)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員						TR1002	4週8休補正		
特殊作業員						TR1001	4週8休補正		
土木一般世話役						TR1053	4週8休補正		
その他(労務)									
【材料】									
生コン 高炉 24-8-20 W/C=55%以下						TT6095			
【端数調整】									
[条件] 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 コンクリート規格 24-8-20(高)W/C55 現場内小運搬の有無 無し 生コン小型車割増区分 小型車割増無			打設工法 人力打設 養生工の種類 一般養生 費用の内訳 全ての費用 生コン地区割増区分 地区割増無						

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
着水混和槽 上部開放円筒型 800×5600H		基	6,000,000		L0001	見積書
前処理ろ過機 2000×4600H 上向流式連続移動床砂ろ過方式		基	24,000,000		L0002	見積書
前処理制御盤 屋内自立閉鎖型		面	10,000,000		L0003	見積書
ろ材充填工 前処理ろ過機 2基		式	800,000		L0004	見積書
塗装工 着水混和槽 1基、前処理ろ過機 2基		式	1,200,000		L0005	見積書
コンプレッサー オイルフリー 165L/分×1.5kW オートレ管		台	700,000		L0006	見積書
エアードライヤー 冷凍式 330L/分0.2kW		台	350,000		L0007	見積書
エアユニット		組	450,000		L0008	見積書
配管用ステンレス鋼鋼管 Sch20 s 呼び径15A SUS304		m	1,200		L0009	見積書
波付硬質ポリエチレン管 (FEP) 40		m			L0010	建設5月P574 積算5月P690
ナイロンチューブ 13～16		m	1,100		L0011	見積書
ステンレス製 グローブバルブ 10K ねじ込み 15A		個			L0012	管 積算5月P840

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ステンス製フェックバルブ スイング ねじ込み 10K 15A		個			L0013	管 建設5月P703 積算5月P840
塩化ビニル製プラスチック 標準型 縦200×横200×奥行150mm		個			L0014	建設5月P602 積算5月P717
ステンス製プラスチック 防水型 端子付き 縦200×横200×奥行150mm		個			L0015	建設5月P602 積算5月P716
減圧弁 10A(杉込)		台	60,000		L0016	管 見積書
凝集剤貯留槽 PVC 400L槽 漏液トレ レベルスイッチ含		槽	1,000,000		L0017	見積書
凝集剤注入ポンプ 電磁駆動ダイヤフラムポンプ		台	300,000		L0018	見積書
塩素剤貯留槽 PVC 50L槽 漏液トレ		槽	400,000		L0019	見積書
後塩素注入ポンプ 液中バルブレスポンプ		台	600,000		L0020	見積書
ハンディーポンプ 電動モータータイプ		台	180,000		L0021	見積書
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 呼び径16 22×3.0mm×4m		m			L0022	管 建設5月P688 積算5月P813
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 呼び径25 32×3.5mm×4m		m			L0023	管 建設5月P688 積算5月P813
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 28mm L=4m		m			L0024	建設5月P570 積算5月P689

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
波付硬質ポリエチレン管（FEP） 30		m			L0025	建設5月P574 積算5月P690
プレートホース 4～9		m	550		L0026	管 見積書
ホース弁 PVC-TS 15		個	3,900		L0027	管 見積書
検水口付近注入弁		個	49,800		L0028	管 見積書
ステンレス製ボックス 防水型 端子付き 縦150×横150×奥行100mm		個			L0029	建設5月P602 積算5月P716
中継枳 300 × 450H		個	5,800		L0030	見積書
浄水濁度計		台	0		L0031	支 既設流用
浄水残塩計		台	2,800,000		L0032	見積書
浄水PH計		台	2,500,000		L0033	見積書
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 呼び径40 48×4.0mm×5m		m			L0034	管 建設5月P688 積算5月P813
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 呼び径50 60×4.5mm×5m		m			L0035	管 建設5月P688 積算5月P813
化粧板取付工 50（ 25用）		箇所	4,700		L0036	見積書

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
化粧板取付工 80 (50用)		箇所	7,700		L0037	見積書
ろ材採取工 既設前処理機 5.5m ³ /基 2基		式	200,000		L0038	見積書
側溝モルタル塗り (市場) 金ごて 糸幅200 厚30		m			L0039	建コト4月P23、建施単4月P29
はつり工事 コンクリート目荒し【手間のみ】 床 全面 ヒト皮むき 積込手間含		m ²			L0040	建コト4月P422
耐薬品塗装工		m ²	28,000		L0042	見積書
既設配管撤去工 前処理ろ過機、空気減、薬注		式	200,000		L0043	見積書
廃材処分費 (運搬共) 対象物:既設配管撤去、改修時の廃材		式	400,000		L0044	見積書
ダクタイル鋳鉄製伸縮可とう管 GX形 F×UG 径150 100偏心 タイト付		個	833,000		L0045	管 価格表、カタログ
ダクタイル鋳鉄製伸縮可とう管 GX形 F×SG 径150 100偏心 タイト付		個	777,000		L0046	管 価格表、カタログ
GX形継輪用 特殊押輪 150 (ゴム輪、ボルト・ナット込み)		組	27,040		L0047	管 価格表、カタログ
スイング逆止弁 150A 7.5K 内外面粉体FCD製		個	378,100		L0048	管 見積書
ダクタイル鋳鉄管異形管 フランジ短管 呼び径150×200mm 7.5K 形式1		個	27,000		L0049	管 見積書

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダクタイル鋳鉄管異形管 フランジ 短 ふた 呼び径150 7.5K		個	11,760		L0050	管 見積書
2F伸縮管 150 7.5K 形式1 内面珪 砂樹粉体塗装		個	284,000		L0051	管 価格表、カタログ
パイプ切削切断機 基礎価格 150		台			L0052	
ビニル粘着テープ 0.2*19mm*20m		m			L0053	建設物価5月P715
仕切弁筐【表示プレート×2】 H=500		基	43,300		L0054	R7単価57,700円×0.751
プレキャスト集水桝 G付集水桝600*600*900		基	145,000		L0056	見積書
エンジンカッター 基礎価格 ブレード径 305mm程度 (撤去工)		台			L0057	
残管処分 鉄スクラップ 4t - H4		t			L0058	建設5月P795、積算5月P77
水道ラインガ 鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 埋設 ソケット 100A 4B		個			L0059	管 積算5月P789
単粒度碎石(アスファルト合材用) 5~2.5mm;JIS A5001 CS-5		m3			L0060	建設5月P135、積算5月P195
GX形継輪用 特殊押輪 75(ゴム輪、ボルト・ナット込み)		個	17,970		L0061	管 価格表、カタログ
パイプ切削切断機 基礎価格 75		台			L0062	

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
VD用継手 MFジョイント FCD 100*100 標準 (離防含)内面珪矽樹脂粉体塗装		個	20,600		L0063	管 R7単価28,400円 × 0.727
VD用継手 小型チーヌ FCD 100*75 (離防含)内面珪矽樹脂粉体塗装		個	38,800		L0064	管 R7単価54,650円 × 0.710
VD用継手 小型ヘントジョイント FCD 100*90° (離防含)内面珪矽樹脂粉体塗装		個	29,800		L0065	管 R7単価41,850円 × 0.711
鋳鉄用継手 小型キャップ 100 (離防含)内面珪矽樹脂粉体塗装		個	22,000		L0066	管 R7単価30,620円 × 0.719
金属製可とう電線管 24mm ビニル被覆		m			L0067	建設5月P574、積算5月P696
金属製可とう電線管 30mm ビニル被覆		m			L0068	建設5月P574、積算5月P696
水道ライン用 鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 埋設 口径 80A 3B		個			L0069	管 積算5月P789
水道ライン用 鋼管用ねじ込み式管端防食管継手 埋設 口径 80A 3B		個			L0070	管 積算5月P789
VD用継手 MFジョイント FCD 75*75 標準 (離防含)内面珪矽樹脂粉体塗装		個	15,500		L0071	管 R7単価22,260円 × 0.696
VD用継手ジョイント FCD 75*75 標準 (離防含)内面珪矽樹脂粉体塗装		個	15,700		L0072	管 R7単価21,710円 × 0.721
仮設制御盤		面	1,500,000		L0073	見積書
ろ材充填工 前処理ろ過機 1基		式	400,000		L0074	見積書

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ろ材採取工 前処理ろ過機 1基		式	100,000		L0075	見積書
薬注・空气管工 撤去含		式	100,000		L0076	見積書
電気配線工 撤去含		式	75,000		L0077	見積書
廃材処分費 運搬共		式	200,000		L0078	見積書
仮設ろ過機		基	0		L0079	支 既設流用
床コンクリート面直均し仕上げ（市場） 金こて 直均し仕上げ 薄張物下地程度 a種		m2			L0080	建コト4月P23、建施単4月P29
硬質ポリ塩化ビニル管 水道管 呼び径150 165×9.6mm×5m		m			L0081	管 建設5月P688、積算5月P813
合成樹脂製ハーフパイプ 150 丸形		個			L0082	管 建設5月P299、積算5月P439
西部浄水場 ポンプ制御盤 鋼板製屋内自立型		面	5,290,000		L0083	見積書
西部浄水場 計測通信装置盤 鋼板製屋内自立型		面	11,250,000		L0084	見積書
長谷川水源地 既設盤機能増設		台	2,350,000		L0085	見積書
中部浄水場 Web監視装置・IP通信装置 機能増設		台	4,650,000		L0086	見積書

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
七釜浄水場 Web監視装置・IP通信装置 機能増設		台	4,650,000		L0087	見積書
長谷川水源地 原水濁度計 表面散乱光形		台	4,752,000		L0088	見積書
長谷川水源地 原水PH計 ガラス電極方式		台	3,252,000		L0089	見積書
西部浄水場 場内水源水位計		台	1,500,000		L0090	見積書
西部浄水場 配水池水位計 投込式		台	1,150,000		L0091	見積書
西部浄水場 配水流量計 2線式電磁 防浸型50A フラッシュ式		台	1,540,000		L0092	見積書
金属製可とう電線管 防水エポキシ樹脂 24mm 厚鋼用		個			L0093	建設5月P578、積算5月P696
長谷川水源地 サンプリングポンプ 20 H=14m 10L/min		台	102,000		L0094	見積書
ステンレス製電線管 厚鋼ねじ 1/2" (3.66m) 28mm		m			L0095	建設5月P575
難燃性波付硬質ポリethylene管 (難燃FEP) 30mm		m			L0096	建設5月P574、積算5月P690
難燃FEP用ケーブル 30mm		組			L0097	建設5月P578、積算5月P693
難燃FEP用 異種管接続材 H-1型 30mm		組			L0098	建設5月P578、積算5月P693

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
CE/F (EM-CE) ケーブル 600V 3.5mm2 2心		m			L0099	建設5月P550、積算5月P658
CEE/F-S(EM-CEE-S)ケーブル 銅テープ 1.25mm2 4心		m			L0100	建設5月P552、積算5月P665
IE/F(EM-IE)ケーブル 600V より線 3.5mm2		m			L0101	建設5月P549、積算5月P657
埋設標識シート 電力・通信用 幅150mm×長50m ポリレンタックス 2倍 水抜穴無		m			L0102	建設5月P629、積算5月P752
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 22mm L=4m		m			L0103	建設5月P570、積算5月P689
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 54mm L=4m		m			L0104	建設5月P570、積算5月P689
金属製可とう電線管 防水エポキシコネクタ 30mm 厚鋼用		個			L0105	建設5月P578、積算5月P696
難燃性波付硬質ポリレン管 (難燃FEP) 50mm		m			L0106	建設5月P574、積算5月P690
難燃FEP用クランプ 50mm		組			L0107	建設5月P578、積算5月P693
難燃FEP用 異種管接続材 H-1型 50mm		組			L0108	建設5月P578、積算5月P693
CE/F (EM-CE) ケーブル 600V 3.5mm2 4心		m			L0109	建設5月P550、積算5月P658
CEE/F (EM-CEE) 電線 2.0mm2 7心		m			L0110	建設5月P551、積算5月P664

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
CEE/F (EM-CEE) 電線 1.25mm2 6心		m			L0111	建設5月P551、積算5月P664
CEE/F-S(EM-CEE-S)ケーブル 銅テープ 1.25mm2 2心		m			L0112	建設5月P552、積算5月P665
CEE/F-S(EM-CEE-S)ケーブル 銅テープ 1.25mm2 3心		m			L0113	建設5月P552、積算5月P665
CEE/F-S(EM-CEE-S)ケーブル 銅テープ 1.25mm2 5心		m			L0114	建設5月P552、積算5月P665
ステンス製ボックス 防水型 端子付き 縦400×横400×奥行300mm		個			L0115	建設5月P602 積算5月P716
ステンス製ボックス 防水型 端子付き 縦300×横300×奥行200mm		個			L0116	建設5月P602 積算5月P716
フリクトレックススイッチ ケーブル6.0m		個			L0117	見積書
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 36mm L=4m		m			L0118	建設5月570、積算5月P689
耐衝撃性硬質ビニル電線管(HIVE) 42mm L=4m		m			L0119	建設5月570、積算5月P689
ケーブルラック(アルミ製)直線形 高80mm 幅400mm 長3000mm		m			L0120	建設5月P591、積算5月P703
ケーブルラック(アルミ製)直線形 高80mm 幅300mm 長3000mm		m			L0121	建設5月P591、積算5月P703
ケーブルラック(アルミ製)L形分岐 高80mm 幅400mm		個			L0122	建設5月P591、積算5月P703

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ケーブルラック（アルミ製）用付属品 高80mm プラケット 幅400mm		個			L0123	建設5月P592、積算5月P704
ケーブルラック（アルミ製）用付属品 高80mm プラケット 幅300mm		個			L0124	建設5月P592、積算5月P704
CE/F（EM-CE）ケーブル 600V 5.5mm2 2心		m			L0125	建設5月P550、積算5月P658
CE/F（EM-CE）ケーブル 600V 5.5mm2 3心		m			L0126	建設5月P550、積算5月P658
CE/F（EM-CE）ケーブル 600V 2.0mm2 3心		m			L0127	建設5月P550、積算5月P658
CEE/F（EM-CEE）電線 2.0mm2 6心		m			L0128	建設5月P551、積算5月P664
CEE/F（EM-CEE）電線 1.25mm2 2心		m			L0129	建設5月P551、積算5月P664
CEE/F（EM-CEE）電線 1.25mm2 20心		m			L0130	建設5月P551、積算5月P664
CEE/F-S（EM-CEE-S）ケーブル 銅テープ 1.25mm2 10心		m			L0131	建設5月P552、積算5月P665
IE/F（EM-IE）ケーブル 600V より線 5.5mm2		m			L0132	建設5月P549、積算5月P657
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 20A SGP-VD L=4m		m			L0136	管 建設5月P661、積算5月776
あと施工アンカ工事 金属拡張 【材工共】 スリブ 打込式 差筋アンカ鉄筋径D13下向打（床）		本			L0146	建施単春号P299

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伸縮可とう離脱防止継手 フランジ付ソケット 50 10Kf		個	6,110		L0147	管 R7単価10,800円×0.566
MR-2L-10L 鉄蓋		個	226,300		L0148	見積書
MR-2L-200A 上部壁		個	76,350		L0149	見積書
MR-2L-400C 下部壁		個	85,260		L0150	見積書
MR-80S 底盤		組	13,150		L0151	見積書
BNW 固定ボルト (4ヶ) M16×75		組	2,370		L0152	見積書
敷鉄板賃料 22×1524×3048 供用日当り181～360日		枚日			L0153	建設5月P815、積算5月P290
敷鉄板賃料 22×1524×3048 供用日当り361～720日		枚日			L0154	建設5月P815、積算5月P290
敷鉄板賃料 22×1524×3048 整備費		枚			L0155	建設5月P815、積算5月P290