

様式第9号（第5条関係）

入札制度に関する質疑は下記へ（○を記入）

|       |                         |  |
|-------|-------------------------|--|
| F A X | 総務部 総務課 契約検査班           |  |
|       | 0 9 5 9 - 2 2 - 1 3 1 3 |  |

設計内容に関する質疑は下記へ（○を記入）

|       |                         |   |
|-------|-------------------------|---|
| F A X | 教育委員会 社会教育課             | ○ |
|       | 0 9 5 9 - 2 2 - 9 0 1 1 |   |

## 質 疑 書（回答書）

質疑期限：令和8年8月26日 12時00分迄

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 工 事 番 号                                                                                                                                                                                                                                                                         | 第72031号         |
| 工 事 名                                                                                                                                                                                                                                                                           | 大島文化ホール空調設備改修工事 |
| 令和 8年 7月 30日                                                                                                                                                                                                                                                                    | 質疑者             |
| 質 疑 内 容<br><br>参考資料の別紙10「形鋼振止支持」の単価公表をお願いします。                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 令和 8年 8月 4日                                                                                                                                                                                                                                                                     | 回答者 教育委員会 社会教育課 |
| 回 答 内 容<br><br>形鋼振止支持の単価につきましては、公表できません。なお、形鋼振止支持の単価算出の対象となる配管工事は次のとおりです。<br><br>・ 冷温水・配管用炭素鋼鋼管（白）改修<br>ねじ～溶接～ハヅリング形管継手 機械室・便所 100A 1m<br><br>・ 冷温水・配管用炭素鋼鋼管（白）改修<br>ねじ～溶接～ハヅリング形管継手 機械室・便所 125A 73m<br><br>・ 冷温水・配管用炭素鋼鋼管（白）改修<br>ねじ～溶接～ハヅリング形管継手 機械室・便所 150A 56m<br><br>※別紙参照 |                 |

注意 1. 質疑は、この質疑書により行い、電話、面会による質疑はしないこと。  
2. 質疑に対する回答は、西海市ウェブサイト又はF A X等により回答します。