

令和3年度

平原浄水場 南部第1水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	9月	10月	11月	12月	1月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月14日	5月11日	6月2日	7月21日	8月4日	9月29日	9月29日	10月20日	11月10日	12月8日	1月19日	1月19日	2月9日	3月9日			
水温	—	—	12.0	16.0	17.0	22.0	23.0	21.0	21.0	16.0	12.0	11.0	6.0	6.0	7.0	8.0	23.0	6.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	3	3
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出しない	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	1.4	1.4	1.4
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<5	—	—	—	<5	<5	<5
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	10	10	10
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	16	16	16
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	—	—	—	45	45	45
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.3	—	—	—	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8~8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	7.3	7.3	7.3
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	—	—	—	<1	<1	<1
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0.3	0.3	0.3
大腸菌		MPN/100mL	4.5	2.0	4.5	13	79	11	—	7.8	79	2.0	—	<1.8	2.0	<1.8	79	<1.8	17
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	1	1	3	4	1	5	—	1	3	2	—	0	2	0	5	0	2
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0

<: 未検を表します。

令和3年度

平原浄水場 南部第2水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	10月	11月	12月	1月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月14日	5月11日	6月2日	7月21日	8月4日	9月29日	10月20日	10月20日	11月10日	12月8日	1月19日	1月19日	2月9日	3月9日			
水温	—	—	12.0	16.0	18.0	23.0	24.0	22.0	16.0	16.0	13.0	12.0	6.0	6.0	7.0	8.0	24.0	6.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4	4	4
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	1.3	1.3	1.3
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<5	—	—	—	<5	<5	<5
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	10	10	10
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	28	28	28
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	—	—	—	55	55	55
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	0.6	0.6	0.6
pH値	5.8~8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	8.4	8.4	8.4
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	2
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	0.4	0.4	0.4
大腸菌		MPN/100mL	<1.8	2.0	2.0	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	—	2.0	4.5	—	33	<1.8	<1.8	33	<1.8	3.6
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	0	3	1	25	1	5	1	—	0	7	—	1	1	6	25	0	4
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0

<: 未満を表します。

令和3年度

平原浄水場 南部第3水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月14日	5月 5月11日	6月 6月2日	7月 7月21日	8月 8月4日	9月 9月29日	10月 10月20日	11月 11月10日	11月 11月10日	12月 12月8日	1月 1月19日	1月 1月19日	2月 2月9日	3月 3月9日	最大値	最小値	平均値
水温	—	—	12.0	16.0	18.0	22.0	23.0	22.0	16.0	13.0	13.0	12.0	6.0	6.0	7.0	8.0	23.0	6.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	—	—	—	60	60	60
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	0.8	0.8	0.8
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	—	—	—	0.07	0.07	0.07
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	6	6	6
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.012	—	—	—	0.012	0.012	0.012
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	11	11	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	22	22	22
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	—	—	—	64	64	64
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.5	0.5	0.5
pH値	5.8~8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	7.4	7.4	7.4
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	微臭	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	3	3
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	1.8	1.8	1.8
大腸菌		MPN/100mL	49	13	17	13	27	7.8	49	790	—	33	—	49	130	4.5	790	4.5	99
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	2	2	3	38	28	2	14	45	—	27	—	3	10	12	45	2	16
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	0	0

—: 未検出を表します。

令和3年度

大串浄水場 菰立川水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	11月	12月	1月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月14日	5月11日	6月2日	7月21日	8月4日	9月29日	10月20日	11月10日	11月10日	12月8日	1月19日	1月19日	2月9日	3月9日			
水温	—	—	12.0	16.0	19.0	23.0	23.0	23.0	16.0	14.0	14.0	12.0	7.0	7.0	8.0	9.0	23.0	7.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	790	—	—	—	—	—	—	790	790	790
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.009	—	—	—	—	—	—	0.009	0.009	0.009
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	0.8
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—	0.10	0.10	0.10
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.16	—	—	—	—	—	—	0.16	0.16	0.16
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.09	—	—	—	—	—	—	0.09	0.09	0.09
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	7	7	7
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.014	—	—	—	—	—	—	0.014	0.014	0.014
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	12	12	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	28	28	28
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	97	—	—	—	—	—	—	97	97	97
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	1.3	1.3	1.3
pH値	5.8～8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	7.6
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	微木材臭	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	14	14	14
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	7.2
大腸菌		MPN/100mL	170	790	<1.8	13	1600	23	33	—	240	33	23	—	49	23	1600	<1.8	250
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	7	14	30	29	49	18	26	—	9	2	3	—	6	9	49	2	17
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	0	0

<: 未満を表します。

令和3年度

大串浄水場 綿打川水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	9月	10月	11月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月14日	5月11日	6月2日	7月21日	8月4日	9月29日	9月29日	10月20日	11月10日	11月10日	12月8日	1月19日	2月9日	3月9日			
水温	—	—	12.0	16.0	19.0	23.0	23.0	23.0	23.0	16.0	14.0	14.0	12.0	7.0	8.0	9.0	23.0	7.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	—	340	—	—	—	—	—	340	340	340
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	5	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	0.002	0.002	0.002
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	0.8	0.8	0.8
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—	0.07	0.07	0.07
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—	0.07	0.07	0.07
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	0.03	0.03	0.03
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	7	7	7
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	11	11	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	25	25	25
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	67	—	—	—	—	—	67	67	67
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	1.1	1.1	1.1
pH値	5.8~8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	7.6	7.6	7.6
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	微木材臭	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	7	7	7
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	2.4	2.4	2.4
大腸菌		MPN/100mL	79	33	2.0	13	70	2.0	—	33	—	240	79	7.8	240	4.5	240	2.0	67
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	6	15	6	16	2	0	—	6	—	6	3	0	9	7	16	0	6
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0

*: 未満を表します。

令和3年度

大串浄水場 柚子ノ川水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	8月	9月	10月	11月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月14日	5月11日	6月2日	7月21日	8月4日	8月4日	9月29日	10月20日	11月10日	11月10日	12月8日	1月19日	2月9日	3月9日			
水温	—	—	12.0	17.0	18.0	23.0	23.0	23.0	22.0	16.0	13.0	13.0	12.0	7.0	8.0	9.0	23.0	7.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	—	500	—	—	—	—	—	500	500	500
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	0.6	0.6	0.6
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	10	10	10
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	11	11	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	25	25	25
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	70	—	—	—	—	—	70	70	70
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.0	1.0	1.0
pH値	5.8~8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	7.4	7.4	7.4
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	微木材臭	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	5	5	5
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	2.9	2.9	2.9
大腸菌		MPN/100mL	330	330	7.8	22	110	—	23	33	—	790	23	7.8	240	13	790	7.8	160
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	1	8	1	21	5	—	4	3	—	1	1	0	6	4	21	0	5
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0

<: 未検を表します。

令和3年度

大串浄水場 第1、第2水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	11月	12月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月14日	5月11日	6月2日	7月21日	8月4日	9月29日	10月20日	11月10日	11月10日	12月8日	12月8日	1月19日	2月9日	3月9日			
水温	—	—	12.0	16.0	18.0	22.0	23.0	23.0	16.0	13.0	13.0	11.0	11.0	7.0	7.0	9.0	23.0	7.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	200	—	—	—	—	—	—	200	200	200
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	2.6	2.6	2.6
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	0.04	0.04	0.04
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	0.06	0.06	0.06
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	7	7	7
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.010	—	—	—	—	—	—	0.010	0.010	0.010
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	13	13	13
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	22	22	22
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	79	—	—	—	—	—	—	79	79	79
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.0001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.0001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	0.8
pH値	5.8~8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	7.2
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	微木材臭	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	9	9	9
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	2.6	2.6	2.6
大腸菌		MPN/100mL	17	<1.8	2.0	7.8	33	240	49	—	490	<1.8	—	<1.8	2.0	<1.8	490	<1.8	70
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	9	7	7	12	11	13	1	—	9	8	—	1	1	4	13	1	7
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0

<: 未満を表します。

令和3年度

大串浄水場 平山水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月14日	5月11日	6月2日	7月21日	8月4日	8月4日	9月29日	10月20日	11月10日	12月8日	1月19日	1月19日	2月9日	3月9日			
水温	—	—	12.0	15.0	18.0	22.0	23.0	23.0	24.0	17.0	13.0	11.0	6.0	6.0	7.0	9.0	24.0	6.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.1	0.1	0.1
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	0.01	0.01	0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	6	6	6
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	10	10	10
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	16	16	16
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	—	—	—	49	49	49
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	0.3	0.3	0.3
pH値	5.8~8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	7.4	7.4	7.4
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	—	—	—	<1	<1	<1
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.1	0.1	0.1
大腸菌		MPN/100mL	4.5	<1.8	4.0	7.8	26	—	11	2.0	79	2.0	—	7.8	<1.8	<1.8	79	<1.8	12
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	0	0	2	3	5	—	2	2	1	4	—	0	1	2	5	0	2
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0

<: 未満を表します。

令和3年度

小迎浄水場 別頭水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	11月	11月														最大値	最小値	平均値
			11月10日	11月10日																
水温	—	—	16.0	16.0														16.0	16.0	—
残留塩素	—	—	—	—														—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	0	—														0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	検出しない	—														—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—														<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—														<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—														<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—														<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—														<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—														<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—														<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—														<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	5.9	—														5.9	5.9	5.9
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	—														<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—														<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—														<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—														<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—														<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—														<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—														<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—														<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—														<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—														<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.07	—														0.07	0.07	0.07
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	0.08	—														0.08	0.08	0.08
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—														<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	7	—														7	7	7
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	0.010	—														0.010	0.010	0.010
塩化物イオン	200以下	mg/L	14	—														14	14	14
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	72	—														72	72	72
蒸発残留物	500以下	mg/L	180	—														180	180	180
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—														<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—														<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—														<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—														<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—														<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—														<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	—	7.4	—														7.4	7.4	7.4
臭気	異常でないこと	—	異常なし	—														—	—	—
色度	5以下	度	<1	—														<1	<1	<1
濁度	2以下	度	<0.1	—														<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌		MPN/100mL	—	<1.8														<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	—	0														0	0	0

<: 未満を表します。

令和3年度

小迎浄水場 小迎水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	11月	11月												最大値	最小値	平均値
			11月10日	11月10日														
水温	—	—	16.0	16.0												16.0	16.0	—
残留塩素	—	—	—	—												—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	120	—												120	120	120
大腸菌	検出されないこと	—	検出しない	—												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	4.9	—												4.9	4.9	4.9
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	—												<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—												<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	10	—												10	10	10
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	14	—												14	14	14
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	67	—												67	67	67
蒸発残留物	500以下	mg/L	170	—												170	170	170
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—												<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.6	—												0.6	0.6	0.6
pH値	5.8～8.6	—	7.4	—												7.4	7.4	7.4
臭気	異常でないこと	—	異常なし	—												—	—	—
色度	5以下	度	<1	—												<1	<1	<1
濁度	2以下	度	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌		MPN/100 mL	—	7.8												7.8	7.8	7.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100 mL	—	0												0	0	0

<: 未満を表します。

令和3年度

川山木場浄水場 川山木場地区水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	12月	1月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月14日	5月11日	6月2日	7月21日	8月4日	9月29日	10月20日	11月10日	12月8日	12月8日	1月19日	1月19日	2月9日	3月9日			
水温	—	—	11.0	16.0	18.0	22.0	23.0	23.0	18.0	13.0	11.0	11.0	7.0	7.0	7.0	9.0	23.0	7.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	10	10	10
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出しない	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	0.4	0.4	0.4
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	6	6	6
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	10	10	10
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	14	14	14
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	—	—	—	41	41	41
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.3	—	—	—	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	7.1	7.1	7.1
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	—	—	—	<1	<1	<1
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌		MPN/100mL	2.0	2.0	<1.8	7.8	2.0	2.0	4.5	33	2.0	—	—	<1.8	4.5	2.0	33	<1.8	5.2
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	0	1	0	1	1	3	1	1	—	—	0	3	1	—	3	0	1
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	0	0	0

—: 未測を表します。

令和3年度

七釜浄水場 七釜地区水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	7月	12月													最大値	最小値	平均値
			7月14日	12月15日															
水温	—	—	27.0	13.5													27.0	13.5	—
残留塩素	—	—	—	—													—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	0	—													0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	検出しない	—													—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—													<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—													<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.003	—													0.003	0.003	0.003
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—													<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—													<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.4	—													0.4	0.4	0.4
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	—													<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—													<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—													<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—													<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	0.40	—													0.40	0.40	0.40
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	7	—													7	7	7
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	0.058	—													0.058	0.058	0.058
塩化物イオン	200以下	mg/L	13	—													13	13	13
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	88	—													88	88	88
蒸発残留物	500以下	mg/L	130	—													130	130	130
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—													<0.02	<0.02	<0.02
ジオクシン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—													<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—													<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—													<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—													<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8~8.6	—	7.5	—													7.5	7.5	7.5
臭気	異常でないこと	—	異常なし	—													—	—	—
色度	5以下	度	5	—													5	5	5
濁度	2以下	度	1.8	—													1.8	1.8	1.8
大腸菌		MPN/100mL	—	<1.8													<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	—	0													0	0	0

<: 未満を表します。

令和3年度

西海中部浄水場 岳水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	7月	12月												最大値	最小値	平均値
			7月14日	12月15日														
水温	—	—	27.0	16.5												27.0	16.5	—
残留塩素	—	—	—	—												—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	0	—												0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	検出しな い	—												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.6	—												0.6	0.6	0.6
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	—												<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.02	—												0.02	0.02	0.02
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.02	—												0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—												<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8	—												8	8	8
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	9	—												9	9	9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	57	—												57	57	57
蒸発残留物	500以下	mg/L	120	—												120	120	120
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—												<0.02	<0.02	<0.02
ジオキシベンゼン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—												<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	—	7.8	—												7.8	7.8	7.8
臭気	異常でないこと	—	異常なし	—												—	—	—
色度	5以下	度	<1	—												<1	<1	<1
濁度	2以下	度	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—												<0.004	<0.004	<0.004
大腸菌		MPN/100m L	—	<1.8												<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100m L	—	0												0	0	0

<: 未満を表します。

令和3年度

西海中部浄水場 木場水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	7月	12月												最大値	最小値	平均値
			7月14日	12月15日														
水温	—	—	27.0	17.0												27.0	17.0	—
残留塩素	—	—	—	—												—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	0	—												0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	検出しな い	—												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	3.5	—												3.5	3.5	3.5
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	—												<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.04	—												0.04	0.04	0.04
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—												<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	9	—												9	9	9
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	12	—												12	12	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	66	—												66	66	66
蒸発残留物	500以下	mg/L	140	—												140	140	140
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—												<0.02	<0.02	<0.02
ジオキシベンゼン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—												<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8~8.6	—	7.4	—												7.4	7.4	7.4
臭気	異常でないこと	—	異常なし	—												—	—	—
色度	5以下	度	<1	—												<1	<1	<1
濁度	2以下	度	0.1	—												0.1	0.1	0.1
大腸菌		MPN/100m L	—	<1.8												<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100m L	—	0												0	0	0

<: 未満を表します。

令和3年度

西海中部浄水場 黒口水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	7月	12月												最大値	最小値	平均値
			7月14日	12月15日														
水温	—	—	27.0	15.8												27.0	15.8	—
残留塩素	—	—	—	—												—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	10	—												10	10	10
大腸菌	検出されないこと	—	検出しない	—												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	2.0	—												2.0	2.0	2.0
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	—												<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.01	—												0.01	0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—												<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	15	—												15	15	15
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	17	—												17	17	17
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	78	—												78	78	78
蒸発残留物	500以下	mg/L	180	—												180	180	180
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—												<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—												<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	—	7.8	—												7.8	7.8	7.8
臭気	異常でないこと	—	異常なし	—												—	—	—
色度	5以下	度	<1	—												<1	<1	<1
濁度	2以下	度	0.2	—												0.2	0.2	0.2
大腸菌		MPN/100mL	—	<1.8												<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	—	1												1	1	1

<: 未満を表します。

令和3年度

東部地区浄水場 木場川水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月14日	5月11日	6月16日	7月14日	7月14日	8月24日	9月15日	10月20日	11月17日	12月15日	1月19日	1月19日	2月16日	3月9日			
水温	—	—	—	—	22.0	27.0	27.0	24.0	23.0	18.0	16.5	11.0	6.2	6.2	8.2	9.0	27.0	6.2	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	検出しない	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	0.6
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	0.07	0.07
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05	0.05	0.05
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06	0.06	0.06
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	6
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.007	0.007	0.007
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	39	39
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	71	71
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	0.6
pH値	5.8~8.6	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	7.5
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5
濁度	2以下	度	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.7	1.7
大腸菌		MPN/100mL	33	130	49	70	—	34	2400	7.8	130	33	49	—	33	<1.8	2400	<1.8	250
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	9	2	24	7	—	7	32	11	1	0	6	—	5	9	32	0	9
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	0	0

<: 未満を表します。

令和3年度

西部地区浄水場 第1水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月14日	5月11日	6月16日	7月14日	7月14日	8月24日	9月15日	10月20日	11月17日	12月15日	1月19日	1月19日	2月16日	3月9日			
水温	—	—	—	—	22.0	27.0	27.0	24.0	23.0	16.0	13.0	10.5	4.3	4.3	5.5	5.7	27.0	4.3	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	検出しない	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10	0.10	0.10
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06	0.06	0.06
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	0.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.74	0.74	0.74
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	6
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	0.063	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.063	0.063	0.063
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	38	38
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	59	59
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	0.000005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000005	0.000005	0.000005
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.9	1.9
pH値	5.8~8.6	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	7.4
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	微青草臭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	28	28
濁度	2以下	度	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.0	2.0
大腸菌		MPN/100mL	240	170	170	33	—	79	240	49	240	49	23	—	33	13	240	13	110
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	8	10	40	45	—	58	38	27	6	6	3	—	5	15	58	3	22
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	0	0

—: 未検出を示します。

令和3年度

西部地区浄水場 第2水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	7月 7月14日	12月 12月15日												最大値	最小値	平均値
水温	—	—	27.0	14.8												27.0	14.8	—
残留塩素	—	—	—	—												—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	0	—												0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	検出しな い	—												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	0.0006	—												0.0006	0.0006	0.0006
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.001	—												0.001	0.001	0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.004	—												0.004	0.004	0.004
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.6	—												0.6	0.6	0.6
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.06	—												0.06	0.06	0.06
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.04	—												0.04	0.04	0.04
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—												<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.02	—												0.02	0.02	0.02
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8	—												8	8	8
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	0.024	—												0.024	0.024	0.024
塩化物イオン	200以下	mg/L	9	—												9	9	9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	73	—												73	73	73
蒸発残留物	500以下	mg/L	120	—												120	120	120
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—												<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—												<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8~8.6	—	7.9	—												7.9	7.9	7.9
臭気	異常でないこと	—	異常なし	—												—	—	—
色度	5以下	度	<1	—												<1	<1	<1
濁度	2以下	度	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌		MPN/100m L	—	<1.8												<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100m L	—	0												0	0	0

<: 未満を表します。

令和3年度

西部地区浄水場 中浦水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	7月	12月												最大値	最小値	平均値
			7月14日	12月15日														
水温	—	—	27.0	16.0												27.0	16.0	—
残留塩素	—	—	—	—												—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	0	—												0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	検出しな い	—												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.8	—												0.8	0.8	0.8
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.07	—												0.07	0.07	0.07
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.01	—												0.01	0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.01	—												0.01	0.01	0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—												<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	13	—												13	13	13
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	19	—												19	19	19
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	130	—												130	130	130
蒸発残留物	500以下	mg/L	190	—												190	190	190
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—												<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—												<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	—	7.9	—												7.9	7.9	7.9
臭気	異常でないこと	—	異常なし	—												—	—	—
色度	5以下	度	<1	—												<1	<1	<1
濁度	2以下	度	0.1	—												0.1	0.1	0.1
大腸菌		MPN/100m L	—	<1.8												<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100m L	—	0												0	0	0

<: 未満を表します。

令和3年度

白岳地区浄水場 白岳水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	7月	12月													最大値	最小値	平均値
			7月14日	12月15日															
水温	—	—	27.0	12.5													27.0	12.5	—
残留塩素	—	—	—	—													—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	0	—													0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	検出しな い	—													—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—													<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—													<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.003	—													0.003	0.003	0.003
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—													<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—													<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.9	—													0.9	0.9	0.9
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	—													<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—													<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—													<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—													<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.02	—													0.02	0.02	0.02
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—													<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	7	—													7	7	7
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	14	—													14	14	14
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	110	—													110	110	110
蒸発残留物	500以下	mg/L	140	—													140	140	140
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—													<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—													<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—													<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—													<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—													<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	—	7.9	—													7.9	7.9	7.9
臭気	異常でないこと	—	異常なし	—													—	—	—
色度	5以下	度	<1	—													<1	<1	<1
濁度	2以下	度	<0.1	—													<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌		MPN/100m L	—	<1.8													<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100m L	—	0													0	0	0

<: 未満を表します。

令和3年度

中浦浄水場 伊佐ノ浦水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	10月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月14日	5月19日	6月9日	7月21日	8月24日	9月15日	10月5日	10月6日	10月6日	11月24日	12月8日	1月12日	2月2日	3月9日			
水温	—	—	14.0	20.0	20.0	28.0	24.0	23.0	22.0	22.0	22.0	13.0	13.0	7.0	10.0	8.0	28.0	7.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	44	—	—	—	—	—	—	—	44	44	44
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.004	—	—	—	—	—	—	—	0.004	0.004	0.004
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	0.5
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.14	—	—	—	—	—	—	—	0.14	0.14	0.14
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	6	6	6
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.022	—	—	—	—	—	—	—	0.022	0.022	0.022
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	33	—	—	—	—	—	—	—	33	33	33
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	65	—	—	—	—	—	—	—	65	65	65
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.8	0.8
pH値	5.8~8.6	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	7.4
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	6	6	6
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.3	1.3
大腸菌		MPN/100mL	49	110	27	2.0	33	33	—	4.5	—	240	13	4.5	2.0	2.0	240	2.0	43
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	2	6	5	14	13	23	—	12	—	5	5	2	2	6	23	2	8
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	0	0

<: 未満を表します。

令和3年度

中浦浄水場 中浦水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	10月	10月												最大値	最小値	平均値
			10月6日	10月6日														
水温	—	—	20.0	20.0												20.0	20.0	—
残留塩素	—	—	—	—												—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	0	—												0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	検出しな い	—												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	0.005	—												0.005	0.005	0.005
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	2.3	—												2.3	2.3	2.3
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	—												<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—												<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	13	—												13	13	13
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	20	—												20	20	20
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	210	—												210	210	210
蒸発残留物	500以下	mg/L	270	—												270	270	270
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—												<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—												<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	—	7.7	—												7.7	7.7	7.7
臭気	異常でないこと	—	異常なし	—												—	—	—
色度	5以下	度	<1	—												<1	<1	<1
濁度	2以下	度	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌		MPN/100m L	—	<1.8												<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100m L	—	0												0	0	0

<: 未満を表します。

令和3年度

崎戸浄水場 土井ノ湧水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	10月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月14日	5月19日	6月9日	7月21日	8月24日	9月15日	10月6日	10月6日	10月6日	11月24日	12月8日	1月12日	2月2日	3月9日			
水温	—	—	15.0	19.0	24.0	25.0	27.0	26.0	26.0	26.0	26.0	14.0	13.0	9.0	11.0	11.0	27.0	9.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	830	—	—	—	—	—	—	—	830	830	830
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	0.003	0.003	0.003
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.12	—	—	—	—	—	—	—	0.12	0.12	0.12
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	20	20	20
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.38	—	—	—	—	—	—	—	0.38	0.38	0.38
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	32	—	—	—	—	—	—	—	32	32	32
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	130	—	—	—	—	—	—	—	130	130	130
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	240	—	—	—	—	—	—	—	240	240	240
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.000024	—	—	—	—	—	—	—	0.000024	0.000024	0.000024
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.000019	—	—	—	—	—	—	—	0.000019	0.000019	0.000019
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.4	3.4
pH値	5.8～8.6	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.1	7.1
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	微はまぐり臭	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	12	12	12
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6	7.6
大腸菌		MPN/100mL	2.0	4.5	<1.8	<1.8	<1.8	13	—	2.0	—	4.5	4.5	4.5	4.5	<1.8	13	<1.8	3.3
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	0	1	0	41	0	26	—	7	—	1	1	1	4	2	41	0	7
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	0	0	0

<: 未検を表します。

令和3年度

河通浄水場 河通水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	10月	11月	12月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月21日	5月26日	6月30日	7月21日	8月24日	9月29日	10月20日	10月20日	11月24日	12月22日	12月22日	1月12日	2月9日	3月16日			
水温	—	—	13.0	16.0	14.0	21.5	23.0	21.0	17.0	17.0	12.0	12.0	12.0	10.0	6.5	11.8	23.0	6.5	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	43	—	—	—	—	—	—	—	43	43	43
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	7	—	—	0.06	0.06	0.06
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	6	6	6
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	9	9	9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	14	14	14
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	—	—	27	27	27
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	0.4
pH値	5.8～8.6	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	7.4
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	0.5
大腸菌		MPN/100mL	4.5	2.0	13	4.5	23	11	—	33	79	13	—	7.8	2.0	4.5	79	2.0	16
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	2	0	3	3	3	2	—	0	0	0	—	0	0	1	3	0	1
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0

<: 未測を表します。

令和3年度

板浦浄水場 第1水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月21日	5月 5月26日	6月 6月30日	7月 7月21日	8月 8月24日	9月 9月22日	10月 10月20日	11月 11月24日	11月 11月24日	12月 12月22日	12月 12月22日	1月 1月12日	2月 2月9日	3月 3月16日	最大値	最小値	平均値
水温	—	—	17.0	17.0	15.0	20.5	22.0	16.0	18.5	16.5	16.5	12.0	12.0	10.0	14.0	15.8	22.0	10.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	検出しない	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	0.7	0.7	0.7
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	19	19	19
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	—	—	31	31	31
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	200	—	—	—	—	—	—	200	200	200
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	270	—	—	—	—	—	—	270	270	270
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.3	—	—	—	—	—	—	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8~8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	8.0
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	<1	—	—	—	—	—	—	<1	<1	<1
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌		MPN/100mL	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	—	<1.8	<1.8	—	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0

<: 未満を表します。

令和3年度

板浦浄水場 第3水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	11月	12月												最大値	最小値	平均値
			11月24日	12月22日														
水温	—	—	16.0	12.0												16.0	12.0	—
残留塩素	—	—	—	—												—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	2	—												2	2	2
大腸菌	検出されないこと	—	検出しな い	—												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.003	—												0.003	0.003	0.003
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.5	—												0.5	0.5	0.5
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	—												<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	0.06	—												0.06	0.06	0.06
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	14	—												14	14	14
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	25	—												25	25	25
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	180	—												180	180	180
蒸発残留物	500以下	mg/L	250	—												250	250	250
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—												<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—												<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	—	7.8	—												7.8	7.8	7.8
臭気	異常でないこと	—	異常なし	—												—	—	—
色度	5以下	度	<1	—												<1	<1	<1
濁度	2以下	度	0.2	—												0.2	0.2	0.2
大腸菌		MPN/100m L	—	<1.8												<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100m L	—	0												0	0	0

<: 未満を表します。

令和3年度

多良浄水場 第5水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	11月	12月													最大値	最小値	平均値
			11月24日	12月22日															
水温	—	—	17.5	12.0													17.5	12.0	—
残留塩素	—	—	—	—													—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	0	—													0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	検出しない	—													—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—													<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—													<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—													<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—													<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.2	—													1.2	1.2	1.2
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	<0.05	—													<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—													<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—													<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—													<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—													<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	11	—													11	11	11
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	15	—													15	15	15
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	150	—													150	150	150
蒸発残留物	500以下	mg/L	190	—													190	190	190
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—													<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—													<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—													<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—													<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—													<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	—	7.9	—													7.9	7.9	7.9
臭気	異常でないこと	—	異常なし	—													—	—	—
色度	5以下	度	<1	—													<1	<1	<1
濁度	2以下	度	0.2	—													0.2	0.2	0.2
大腸菌		MPN/100mL	—	<1.8													<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	—	0													0	0	0

<: 未満を表します。

令和3年度

小松地区浄水施設 第1水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	11月	12月												最大値	最小値	平均値
			11月24日	12月22日														
水温	—	—	16.0	13.0												16.0	13.0	—
残留塩素	—	—	—	—												—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	0	—												0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	検出しない	—												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.003	—												0.003	0.003	0.003
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.8	—												0.8	0.8	0.8
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.05	—												0.05	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—												<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	10	—												10	10	10
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	14	—												14	14	14
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	86	—												86	86	86
蒸発残留物	500以下	mg/L	130	—												130	130	130
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—												<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—												<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	—	6.6	—												6.6	6.6	6.6
臭気	異常でないこと	—	異常なし	—												—	—	—
色度	5以下	度	<1	—												<1	<1	<1
濁度	2以下	度	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌		MPN/100mL	—	<1.8												<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	—	0												0	0	0

<: 未満を表します。

令和3年度

小松地区浄水施設 第3水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	10月 10月20日	1月 1月12日													最大値	最小値	平均値
水温	—	—	18.5	12.0													18.5	12.0	—
残留塩素	—	—	—	—													—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	1	—													1	1	1
大腸菌	検出されないこと	—	検出しない	—													—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—													<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—													<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.002	—													0.002	0.002	0.002
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—													<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—													<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.6	—													1.6	1.6	1.6
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.06	—													0.06	0.06	0.06
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—													<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—													<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—													<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	0.03	—													0.03	0.03	0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	11	—													11	11	11
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	17	—													17	17	17
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	76	—													76	76	76
蒸発残留物	500以下	mg/L	130	—													130	130	130
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—													<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—													<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—													<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—													<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—													<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	—	7.9	—													7.9	7.9	7.9
臭気	異常でないこと	—	異常なし	—													—	—	—
色度	5以下	度	<1	—													<1	<1	<1
濁度	2以下	度	0.3	—													0.3	0.3	0.3
大腸菌		MPN/100mL	—	<1.8													<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	—	0													0	0	0

<: 未満を表します。

令和3年度

大瀬戸中部地区浄水施設 第1水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	11月	12月												最大値	最小値	平均値
			11月24日	12月22日														
水温	—	—	17.0	13.0												17.0	13.0	—
残留塩素	—	—	—	—												—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	130	—												130	130	130
大腸菌	検出されないこと	—	検出しな い	—												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.001	—												0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.4	—												0.4	0.4	0.4
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.12	—												0.12	0.12	0.12
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—												<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	10	—												10	10	10
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	13	—												13	13	13
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	71	—												71	71	71
蒸発残留物	500以下	mg/L	110	—												110	110	110
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—												<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	0.4	—												0.4	0.4	0.4
pH値	5.8～8.6	—	7.2	—												7.2	7.2	7.2
臭気	異常でないこと	—	異常なし	—												—	—	—
色度	5以下	度	<1	—												<1	<1	<1
濁度	2以下	度	0.1	—												0.1	0.1	0.1
大腸菌		MPN/100m L	—	<1.8												<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100m L	—	0												0	0	0

<: 未満を表します。

令和3年度

幸物地区浄水施設 幸物水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月21日	5月 5月26日	6月 6月30日	7月 7月21日	8月 8月24日	9月 9月22日	10月 10月20日	10月 10月20日	11月 11月24日	12月 12月22日	12月 12月22日	1月 1月12日	2月 2月9日	3月 3月16日	最大値	最小値	平均値
水温	—	—	14.0	16.0	15.0	23.0	24.0	15.0	19.5	19.5	11.0	12.0	12.0	10.0	7.0	12.0	24.0	7.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	40	—	—	—	—	—	—	—	40	40	40
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.1
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—	0.03	0.03	0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	6	6	6
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	9	9	9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	15	15	15
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	38	—	—	—	—	—	—	—	38	38	38
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	0.4
pH値	5.8~8.6	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	7.3
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.6	1.6
大腸菌		MPN/100mL	<1.8	<1.8	4.5	7.8	79	790	—	130	33	2.0	—	<1.8	<1.8	7.8	790	<1.8	88
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	2	0	5	1	9	16	—	1	1	0	—	2	3	3	16	0	4
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	0	0	0

<: 未検を表します。

令和3年度

河通地区浄水施設 河通水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月21日	5月 5月26日	6月 6月30日	6月 6月30日	7月 7月21日	8月 8月24日	9月 9月29日	10月 10月20日	10月 10月20日	11月 11月24日	12月 12月22日	1月 1月12日	2月 2月9日	3月 3月16日	最大値	最小値	平均値
水温	—	—	13.0	17.0	15.0	15.0	23.0	24.0	22.5	16.5	16.5	11.5	12.0	10.0	6.5	12.1	24.0	6.5	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—	26	26	26
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.1
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	0.04	0.04	0.04
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	5	5	5
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	10	10	10
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	12	12	12
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	35	—	—	—	—	—	—	35	35	35
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.5	0.5	0.5
pH値	5.8~8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	7.2
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	2	2
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2
大腸菌	MPN/100mL	—	<1.8	<1.8	<1.8	—	2.0	11	2.0	—	7.8	7.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	11	<1.8	2.6
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	—	3	2	0	—	1	1	1	—	0	0	0	0	2	5	5	0	1
クリプトスポリジウム	/10L	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
ジアルジア	/10L	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0

<: 未満を表します。

令和3年度

上ノ瀬地区浄水施設 第1水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月21日	5月26日	6月30日	6月30日	7月21日	8月24日	9月22日	10月20日	11月24日	11月24日	12月22日	1月12日	2月9日	3月16日			
水温	—	—	16.0	19.0	16.0	16.0	17.5	21.0	17.0	17.0	16.0	16.0	13.0	11.0	15.5	13.5	21.0	11.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	15	15	15
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.4	0.4	0.4
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	7	7	7
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	12	12	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	9	9	9
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	33	—	—	—	—	—	33	33	33
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.3	—	—	—	—	—	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8~8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	7.1	7.1	7.1
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	<1	—	—	—	—	—	<1	<1	<1
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2
大腸菌		MPN/100mL	330	4.5	<1.8	—	<1.8	11	79	240	—	33	490	13	2.0	2.0	490	<1.8	100
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	1	6	5	—	16	0	1	3	—	2	28	120	10	20	120	0	18
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0

<: 未検を表します。

令和3年度

上ノ瀬地区浄水施設 第2水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	11月	1月													最大値	最小値	平均値
			11月24日	1月26日															
水温	—	—	17.0	11.0													17.0	11.0	—
残留塩素	—	—	—	—													—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	36	—													36	36	36
大腸菌	検出されないこと	—	検出しない	—													—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	0.0010	—													0.0010	0.0010	0.0010
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—													<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.003	—													0.003	0.003	0.003
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—													<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—													<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	<0.1	—													<0.1	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.09	—													0.09	0.09	0.09
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—													<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—													<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—													<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.58	—													0.58	0.58	0.58
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	0.17	—													0.17	0.17	0.17
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	9	—													9	9	9
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	0.014	—													0.014	0.014	0.014
塩化物イオン	200以下	mg/L	9	—													9	9	9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	32	—													32	32	32
蒸発残留物	500以下	mg/L	66	—													66	66	66
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—													<0.02	<0.02	<0.02
ジオキシシン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—													<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—													<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—													<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—													<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	—	7.0	—													7.0	7.0	7.0
臭気	異常でないこと	—	微生くさ臭	—													—	—	—
色度	5以下	度	6	—													6	6	6
濁度	2以下	度	2.5	—													2.5	2.5	2.5
大腸菌		MPN/100mL	—	<1.8													<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	—	0													0	0	0

<: 未満を表します。

令和3年度

藤原地区浄水施設 藤原水源水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月 4月21日	5月 5月26日	6月 6月30日	6月 6月30日	7月 7月21日	8月 8月24日	9月 9月22日	10月 10月20日	10月 10月20日	11月 11月24日	12月 12月22日	1月 1月12日	2月 2月9日	3月 3月16日	最大値	最小値	平均値
水温	—	—	14.0	18.0	15.0	15.0	22.0	22.0	15.0	18.5	18.5	15.0	11.0	10.0	10.0	12.7	22.0	10.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	59	—	—	—	—	—	—	59	59	59
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—	0.03	0.03	0.03
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.03	—	—	—	—	—	—	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	5	5	5
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	9	9	9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	16	16	16
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	41	—	—	—	—	—	—	41	41	41
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	<0.3	—	—	—	—	—	—	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8~8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	7.2
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	0.4
大腸菌	MPN/100mL	—	<1.8	4.5	2.0	—	<1.8	27	33	—	7.8	4.5	4.5	4.5	<1.8	4.5	33	<1.8	7.7
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	—	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	0	0	0	1	1	0	0
クリプトスポリジウム	/10L	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
ジアルジア	/10L	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0

<: 未検を表します。

令和3年度

白樫地区浄水施設 白樫深井戸 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	10月 10月20日	1月 1月12日												最大値	最小値	平均値
水温	—	—	17.5	12.0												17.5	12.0	—
残留塩素	—	—	—	—												—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	0	—												0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	検出しな い	—												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.003	—												0.003	0.003	0.003
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.3	—												0.3	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.09	—												0.09	0.09	0.09
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—												<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8	—												8	8	8
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	11	—												11	11	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	59	—												59	59	59
蒸発残留物	500以下	mg/L	100	—												100	100	100
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—												<0.02	<0.02	<0.02
ジオキシベンゼン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—												<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8~8.6	—	7.8	—												7.8	7.8	7.8
臭気	異常でないこと	—	異常なし	—												—	—	—
色度	5以下	度	<1	—												<1	<1	<1
濁度	2以下	度	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌		MPN/100mL	—	<1.8												<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	—	0												0	0	0

<: 未検出を示します。

令和3年度

白西平地区浄水施設 白西平深井戸 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	10月 10月20日	1月 1月12日												最大値	最小値	平均値
水温	—	—	17.0	11.0												17.0	11.0	—
残留塩素	—	—	—	—												—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	0	—												0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	検出しない	—												—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.07	—												0.07	0.07	0.07
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—												<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—												<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.15	—												0.15	0.15	0.15
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	<0.03	—												<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	8	—												8	8	8
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	9	—												9	9	9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	38	—												38	38	38
蒸発残留物	500以下	mg/L	73	—												73	73	73
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—												<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—												<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—												<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	—	7.2	—												7.2	7.2	7.2
臭気	異常でないこと	—	異常なし	—												—	—	—
色度	5以下	度	<1	—												<1	<1	<1
濁度	2以下	度	0.3	—												0.3	0.3	0.3
大腸菌		MPN/100mL	—	<1.8												<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	—	0												0	0	0

<: 未満を表します。

令和3年度

奉還地区浄水施設 奉還深井戸 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	10月	1月													最大値	最小値	平均値
			10月20日	1月12日															
水温	—	—	17.5	11.0													17.5	11.0	—
残留塩素	—	—	—	—													—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	0	—													0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	検出しな い	—													—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—													<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—													<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—													<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—													<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	<0.1	—													<0.1	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.14	—													0.14	0.14	0.14
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—													<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—													<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—													<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	0.26	—													0.26	0.26	0.26
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.01	—													<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	9	—													9	9	9
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	0.23	—													0.23	0.23	0.23
塩化物イオン	200以下	mg/L	11	—													11	11	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	86	—													86	86	86
蒸発残留物	500以下	mg/L	130	—													130	130	130
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—													<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—													<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—													<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—													<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—													<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	—	8.2	—													8.2	8.2	8.2
臭気	異常でないこと	—	微硫化水 素臭	—													—	—	—
色度	5以下	度	9	—													9	9	9
濁度	2以下	度	0.5	—													0.5	0.5	0.5
大腸菌		MPN/100m L	—	<1.8													<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100m L	—	0													0	0	0

<: 未満を表します。

令和3年度

江島浄水場 No.1取水井 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	1月	1月													最大値	最小値	平均値
			1月19日	1月19日															
水温	—	—	6.0	6.0													6.0	6.0	—
残留塩素	—	—	—	—													—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	0	—													0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	検出しな い	—													—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	<0.0002	—													<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	<0.00005	—													<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.006	—													0.006	0.006	0.006
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	<0.002	—													<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004	—													<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.2	—													0.2	0.2	0.2
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	0.07	—													0.07	0.07	0.07
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	<0.1	—													<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	<0.0002	—													<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	<0.002	—													<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	<0.001	—													<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.02	—													0.02	0.02	0.02
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	0.01	—													0.01	0.01	0.01
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	0.25	—													0.25	0.25	0.25
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	0.02	—													0.02	0.02	0.02
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	38	—													38	38	38
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	200以下	mg/L	66	—													66	66	66
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	130	—													130	130	130
蒸発残留物	500以下	mg/L	270	—													270	270	270
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	<0.02	—													<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—													<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	<0.000001	—													<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	<0.005	—													<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	<0.0005	—													<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	<0.3	—													<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8~8.6	—	7.2	—													7.2	7.2	7.2
臭気	異常でないこと	—	異常なし	—													—	—	—
色度	5以下	度	<1	—													<1	<1	<1
濁度	2以下	度	0.2	—													0.2	0.2	0.2
大腸菌		MPN/100m L	—	<1.8													<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌		CFU/100m L	—	0													0	0	0

<: 未満を表します。

令和3年度

葉山浄水場 葉山水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	10月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月14日	5月19日	6月9日	7月21日	8月26日	9月22日	10月6日	10月6日	10月6日	11月25日	12月8日	1月19日	2月2日	3月9日			
水温	—	—	16.0	19.0	24.0	24.0	24.0	23.0	23.0	23.0	23.0	14.0	14.0	9.0	11.0	12.0	24.0	9.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	910	—	—	—	—	—	—	—	910	910	910
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	検出しない	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	0.003	0.003	0.003
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	0.2
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.14	—	—	—	—	—	—	—	0.14	0.14	0.14
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.14	—	—	—	—	—	—	—	0.14	0.14	0.14
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	21	21	21
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—	0.007	0.007	0.007
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	38	—	—	—	—	—	—	—	38	38	38
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	54	—	—	—	—	—	—	—	54	54	54
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	150	—	—	—	—	—	—	—	150	150	150
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.9	0.9
pH値	5.8～8.6	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	7.7
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.8	3.8
大腸菌		MPN/100mL	<1.8	23	<1.8	23	79	23	—	4.5	—	23	7.8	4.5	7.8	<1.8	79	<1.8	16
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	2	7	0	4	5	5	—	4	—	2	1	0	0	3	7	0	3
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0

<: 未満を表します。

令和3年度

仁崎浄水場 第4水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	7月	8月	9月	10月	11月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月7日	5月19日	6月9日	7月21日	7月21日	8月4日	9月15日	10月6日	11月10日	11月10日	12月8日	1月5日	2月2日	3月9日			
水温	—	—	11.0	17.0	19.0	25.0	25.0	21.0	23.0	17.0	14.0	14.0	14.0	14.0	9.0	11.0	25.0	9.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	—	38	—	—	—	—	—	38	38	38
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.1
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.11	—	—	—	—	—	0.11	0.11	0.11
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	0.04	0.04	0.04
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	22	22	22
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.013	—	—	—	—	—	0.013	0.013	0.013
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	35	—	—	—	—	—	35	35	35
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	220	—	—	—	—	—	220	220	220
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	360	—	—	—	—	—	360	360	360
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	0.4	0.4	0.4
pH値	5.8～8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	—	—	—	—	—	7.9	7.9	7.9
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	御木村典	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	0.9	0.9	0.9
大腸菌		MPN/100mL	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	—	<1.8	4.5	<1.8	—	49	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	49	<1.8	4.5
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	0	0	0	0	—	0	1	0	—	0	0	0	0	0	1	0	0
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0

<: 未検出を表します。

令和3年度

西泊浄水場 第3水源 原水

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	7月	8月	9月	10月	11月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
			4月7日	5月19日	6月9日	7月21日	7月21日	8月4日	9月15日	10月6日	11月10日	11月10日	12月8日	1月5日	2月2日	3月9日			
水温	—	—	11.0	17.0	22.0	25.0	25.0	20.0	22.0	18.0	13.0	13.0	14.0	14.0	9.0	11.0	25.0	9.0	—
残留塩素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般細菌	100以下	個/mL	—	—	—	—	—	—	—	—	190	—	—	—	—	—	190	190	190
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	検出する	—	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.14	—	—	—	—	—	0.14	0.14	0.14
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	0.06	0.06	0.06
銅及びその化合物	1.0以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	13	13	13
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	0.008	—	—	—	—	—	0.008	0.008	0.008
塩化物イオン	200以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	—	—	20	20	20
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	130	—	—	—	—	—	130	130	130
蒸発残留物	500以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	260	—	—	—	—	—	260	260	260
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.000001	—	—	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	0.005以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.3	—	—	—	—	—	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8～8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	8.3	8.3	8.3
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	—	微木材臭	—	—	—	—	—	—	—	—
色度	5以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	2	2
濁度	2以下	度	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	4.4	4.4	4.4
大腸菌		MPN/100mL	4.5	<1.8	<1.8	<1.8	—	<1.8	4.5	<1.8	—	49	79	<1.8	2.0	7.8	79	<1.8	12
嫌気性芽胞菌		CFU/100mL	0	0	0	2	—	1	0	1	—	0	0	0	1	1	2	0	0
クリプトスポリジウム		/10L	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0
ジアルジア		/10L	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0

<: 未満を表します。