

2023年度

飲料水定期水質検査結果書

検査項目	水質基準値	単位	松島農産物加工所	西泊浄水場	松島地区公民館	多以良下郷公民館	多以良浄水場下防火水槽	柳地区農村公園	白岳公民館	島崎集会所	七釜グラウンド	七釜公民館	江島出張所	平島出張所	最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
			6月21日	6月21日	6月21日	6月21日	6月21日	6月21日	6月27日	6月27日	6月27日	6月27日	6月27日	2月14日				2月21日	回数	回数	回数
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/L	140	150	130	12	150	12	110	89	87	87	130	69	150	12	97	0	10	0	0
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—	0	10	0	0

<: 未満を表します。